

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ТУ 34-10-10380-04

обозначение стандарта ЗАО «Институт «СЗЭМП»

Опоры и подвески стационарных трубопроводов с параметрами среды
 $P_{раб} \leq 2,2$ МПа (22 кгс/см^2) ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов
ТЭС из унифицированных деталей

наименование стандарта

Утверждено и введено в действие приказом

от **29** марта 2011 г.

№ **-134**

Дата введения – 2011 – 03 – **30**

Раздел 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лист 3

Ввести пункт 1.1.1а):

«1.1.1а) СТО 79814898 128 - 132-2009 «Опоры стационарных трубопроводов атомных станций на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см^2).»

Дополнить пункт 1.1.1д):

«Л8-1306 Опора приварная; Л8-1307 Опора сварная; Л8-1308 Опора хомутовая; Л8-1322 Опора усиленная; Л8-1323 Опора с направляющим хомутом.»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Лист 43

Ввести строку:

СТО 79814898 128-2009 «Опоры стационарных трубопроводов атомных станций на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см^2).


Ввести Лист 44

Перечислить СТО 129; 130;131;132.

Примечание – Разработаны новые СТО и рабочие чертежи на опоры стационарных трубопроводов.

Изменение произвести заменой листов.

Исполнитель



Морозюк М.