

Изменение главы СНиП II-40-80

Постановлением Госстроя СССР от 13 июня 1985 г. № 85 утверждено с 1 января 1986 г. вводится в действие разработанное МетроГипротрансом Минтрансстроя, внесенное Минтранстроем и МПС, согласованное с ГУПО МВД СССР и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение главы СНиП II-40-80 «Метрополитены», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 13 октября 1980 г. № 161. Текст изменения публикуется ниже.

Пункт 7.50. В абзаце первом слова «из двух пожарных кранов» заменить словами «из трех пожарных кранов»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Расход воды на внутреннее пожаротушение в подземных сооружениях метрополитена следует определять исходя из следующего»

количество пожаров на линии	1
количество струй для:	
залов станции, тупика	3
кассового зала вестибюля, служебных помещений	2
перегонного тоннеля, коридора между станциями	1
расход воды на одну струю, л/с, для	
залов станции, тупика, перегонного тоннеля	3,4
кассового зала вестибюля, служебных помещений	2,5

Пункт 7.53 изложить в новой редакции;

«7.53. Пожарные краны (вентили и соединительные головки) на водопроводной сети, устанавливаемые в навесных или встроенных в стену шкафах, следует размещать: - с пожарным рукавом 20 м и стволом:

в кассовом и эскалаторном залах — п

в машинном помещении эскалаторов, в каждом конце

— в машинном помощнике землемера, в каждой лодке между станциями — по одному шкафу:

в пункте технического осмотра подвижного состава —

в пункте технического осмотра одному шкафу на этаже

по одному шкафу на этаж, в коридорах служебных помещений — один шкаф через каждые 20 м;

с двумя пожарными руками

в каждом торце станции по первому и второму путям, в начале, середине и конце каждого тупика».

Пункт 7.54. В абзаце четвертом слова «через 45 м» заменить словами «через 30 м»;

пункт дополнить абзацем

«в коридоре между станциями — через 40 м»