

### Изменение в главе СНиП II-Л.7-70

Постановлением Госстроя СССР от 9 декабря 1977 г. № 193 утверждено и с 1 января 1978 г. введено в действие изменение табл. 10 главы СНиП II-Л. 7-70 «Магазины. Нормы проектирования», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 8 января 1970 г. № 1, с изложением первой строки этой таблицы в следующей редакции:

Степень огнестойкости зданий	Количество этажей	Наибольшая допустимая площадь между противопожарными стенами в м <sup>2</sup>
I—II	5	2200