

Дополнения и изменения глав СНиП

Постановлением Госстроя СССР от 1 сентября 1977 г. № 137 утверждены и с 1 января 1978 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения ряда глав СНиП в связи с повышением требований к оборудованию жилых и общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения:

пункт 4.10 главы СНиП II-Л.7-70 «Магазины. Нормы проектирования» изложить в следующей редакции:

«4.10. Установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы следующие помещения зданий универсальных магазинов с торговыми залами общей площадью 3600 м² и более и здания универсальных магазинов высотой в 3 этажа и более (независимо от площади торговых залов): торговые залы, помещения для приемки, хранения и подготовки к продаже товаров, для хранения тары, упаковочных материалов и инвентаря, обменного фонда контейнеров, для прессовки бумажных и древесностружечных отходов, для мусора, мастерских ремонта оборудования и инвентаря, рекламно-декорационных мастерских, экспедиций по доставке товаров на дом.

Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы помещения непродовольственных магазинов (при отсутствии в этих помещениях автоматического пожаротушения) и продовольственных магазинов (при оборудовании магазина охранной сигнализацией) за исключением помещений: уборных, душевых, моечных, охлаждаемых камер хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов (в несгораемой упаковке), овощей, металлической посуды, несгораемых строительных материалов»;