

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ОАО "НПО ЦКТИ"	Отдел №24	Извещение БВАИ.94-2012	СТО ЦКТИ 462.02-2009																							
ДАТА ВЫПУСКА		Приказ ОАО "НПО ЦКТИ" № 149 от 25.04.2012	Лист	Листов 1																						
ПРИЧИНА		Предложение ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ» исх. №0026 от 12.01.2012	Код 9																							
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Не отражается																								
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		По графику ТПП																								
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		-----																								
РАЗОСЛАТЬ		ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ», ОАО «ЗиО», ОАО «Красный котельщик», ОАО «Сибэнергомаш», БИКЗ																								
ПРИЛОЖЕНИЕ		-----																								
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ																									
1	<p>1. Таблица 1. После графы "Условный проход Ду" включить новую графу «Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб» следующего содержания:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Исполнение</th> <th style="width: 90%;">Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">57x9</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">02</td><td style="text-align: center;">133x18</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">03</td><td style="text-align: center;">194x26</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">04</td><td style="text-align: center;">76x9</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">05</td><td style="text-align: center;">76x7</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">06</td><td style="text-align: center;">89x6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">07</td><td style="text-align: center;">57x4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">08</td><td style="text-align: center;">76x4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">09</td><td style="text-align: center;">89x4,5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">108x5</td></tr> </tbody> </table>				Исполнение	Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб	01	57x9	02	133x18	03	194x26	04	76x9	05	76x7	06	89x6	07	57x4	08	76x4	09	89x4,5	10	108x5
Исполнение	Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб																									
01	57x9																									
02	133x18																									
03	194x26																									
04	76x9																									
05	76x7																									
06	89x6																									
07	57x4																									
08	76x4																									
09	89x4,5																									
10	108x5																									
СОСТАВИЛ	Табакман М.Л.	13.08.12	НОРМО-КОНТРОЛЕР	Кубышкин А.П.	12.04.2012																					
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС																										

Сест. Шестеркин