

**О П Е Ч А Т К А**  
к СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция  
оборудования и трубопроводов»

В каком месте	Напечатано		Должно быть	
Стр. 50, окончание таблицы Д.1, правая часть, первая, вторая строки снизу	Теплоизоляционные материалы и изделия	Коэффициент уплотнения, Кс	Теплоизоляционные материалы и изделия	Коэффициент уплотнения, Кс
	Песок перлитовый вспученный мелкий марки 75, 100, 150	5	Песок перлитовый вспученный мелкий марки 75, 100, 150	1,5