

БСГ №3, 1966 г. с. 20^{УДК 697.9.001.12}

Изменение № 3 главы СНиП II-Г.7-62

Приказом Госстроя СССР от 31 декабря 1965 г. № 232 утверждено и с 1 апреля 1966 г. вводится в действие следующее изменение № 3 главы СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

К п. 3.25. Подпункт «а» дополнен следующими словами: «Температура на поверхности труб стояков и подводок к нагревательным приборам однотрубных систем отопления не должна превышать 105°C».