

## Об изменении главы СНиП II-33-75

Постановлением Госстроя СССР от 1 октября 1985 г. № 166 утверждено и с 1 января 1986 г. вводится в действие разработанное институтом Промстройпроект и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение главы СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 20 октября 1975 г. № 180. Текст приложения публикуется ниже.

**Пункт 2.1** дополнить абзацем следующего содержания:

«Расчетную температуру воздуха в помещениях производственных зданий в холодный период года следует принимать минимально допустимую (оптимальную) по ГОСТ 12.1.005—76, кроме расчетной температуры воздуха для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях с избытками явного тепла, которую следует принимать максимально допустимой (оптимальной). Расчетную температуру воздуха в теплый период года в помещениях следует принимать максимально допустимую (оптимальную) по ГОСТ 12.1.005—76 для систем кондиционирования воздуха».

**Пункт 4.18.** В примечании исключить последнее предложение.

**Пункт 4.70.** Исключить подпункт «а»;

подпункт «б» дополнить словами: «в опасных концентрациях, установленных Минздравом СССР»;

последний абзац изложить в следующей редакции:

«Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений при работе систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, в том числе с рециркуляцией воздуха, не должна превышать

предельно допустимой концентрации, установленной ГОСТ 12.1.005—76».

**Пункт 4.71.** Абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.71. В системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления допускается применять рециркуляцию воздуха из других помещений, если в нем не содержатся вредные вещества с концентрацией более 30 % предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны или резко выраженные неприятные запахи,»

последний абзац после слова «решетки» дополнить словами: «в противопожарных стенах и противопожарных перегородках».

**Пункт 4.74.** Примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Решетки и проемы для перетекания воздуха в противопожарных стенах и противопожарных перегородках, а также в перегородках, отделяющих помещения от коридоров, проектировать не допускается».

**Пункт 4.76.** Абзац третий дополнить словами: «Допускается предусматривать подачу воздуха в тамбур-шлюзы от приточных систем, обслуживающих помещения с производствами категорий Г и Д, при оборудовании этих систем резервными вентиляторами».

**Пункт 7.2** дополнить абзацем следующего содержания:

«При равной экономичности проектных решений (в пределах  $\pm 5\%$ ) следует принимать решение, обеспечивающее большую экономию топлива».

**Пункт 7.12** после слов: «тепла ВЭР» дополнить словами: «от периодически работающих вентиляционных систем и технологического оборудования» и далее по тексту.