

Изменения в СН 245-71

Постановлением Госстроя СССР от 20 апреля 1978 г. № 61 утверждены и с 1 июля 1978 г. введены в действие приведенные ниже изменения и дополнения Санитарных норм проектирования промышленных предприятий (СН 245-71), утвержденных постановлением Госстроя СССР от 5 ноября 1971 г. № 179.

В связи с этим с 1 июля 1978 г. утратят силу постановления Госстроя СССР от 16 января 1974 г. № 7 «Об изменении и дополнении Санитарных норм проектирования промышленных предприятий»; пп. 2 и 3 дополнений Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30 мая 1975 г. № 88.

Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в табл. 4 и 5 ГОСТ 12.1.005—76».

Табл. 4 и 4а, а также пп. 10.2 и 10.5 признать утратившими силу.

Пункт 11.1 Первый абзац изложить в следующей редакции:

«11.1. Оптимальные или допустимые величины температур, относительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны производ-

ственных помещений с учетом избытков явного тепла, тяжести выполняемой работы и сезонов года. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1—3 ГОСТ 12.1.005—76».

Первый абзац п. 11.2 и табл. 5, пп. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, первый абзац п. 11.11, пп. 11.13 и 11.16 признать утратившими силу.

Пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

«11.12. Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне, предусмотренные в табл. 2 и 3 ГОСТ 12.1.005—76, должны соблюдаться при параметрах наружного воздуха в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Подраздел «Шум» дополнить п. 13.3 в следующей редакции:

«13.3. Защиту от шума следует предусматривать при проектировании в соответствии с главой СНиП защита от шума».

Пункт 13.8 изложить в следующей редакции:

«13.8. Защиту от ультразвука следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 12.1.001—75».

Табл. 13 и 14 признать утратившими силу.