

Поправка в главу СНиП II-Г.12-65

По сообщению Отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в главу СНиП II-Г.12-65 «Газоснабжение. Газораздаточные станции. Баллонные и резервуарные установки сжиженного газа. Нормы проектирования» внесена поправка.

Третий абзац пункта 2.31 изложен в следующей редакции:

«Слив остатков сжиженных газов из баллонов следует предусматривать в специальный резервуар, размещаемый в непроезжей части территории газораздаточной станции вне здания наполнительного отделения на расстоянии от него не менее 3 м».