

Дополнение к главе СНиП II-Г.4-70

По сообщению Отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР, в главу СНиП II-Г.4-70 «Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы проектирования» внесены следующие дополнения.

Примечание 3 к п. 5.11:

«Трубы производственных стоков допускается прокладывать под потолком производственных помещений предприятий общественного питания (в коробах, подшивных потолках и т. п.)».

К примечанию 1 п. 5.26:

«При устройстве для них отдельной канализацион-

ной сети с выпуском и установкой электрифицированной задвижки, автоматически включающейся при повышении уровня стоков в канализационной сети, с установкой двух датчиков— в ближайшем канализационном колодце и внутри помещения подвала и с одновременной подачей звукового сигнала. При этом помещения, в которых размещаются санитарные приборы, не должны сообщаться со складскими помещениями для хранения продуктов и ценных товаров».

В п. 5.18 следует читать: «...обеспечить разрыв струи не менее 0,02—0,03 м» и далее по тексту.