

**Поправки к главам СНиП I-Г.8-62, II-А.6-62, II-А.7-62, II-В.6-62, II-И.3-62, III-В.3-62**

Согласно сообщению Управления технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в главы СНиП I-Г.8-62 («Газоснабжение. Внутренние устройства. Материалы, оборудование, арматура и детали»), II-А.6-62 («Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования»), II-А.7-62 («Строительная теплотехника. Нормы проектирования»), II-В.6-62 («Ограждающие конструкции. Нормы проектирования»), II-И.3-62 («Сооружения мелиоративных систем. Нормы проектирования») и III-В.3-62 («Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ») внесены следующие поправки:

**К ГЛАВЕ I-Г.8-62**

**К п. 2.3.** Новая редакция примечания 1 к табл. 1:

«Использование труб водопроводных шовных, изготовленных методом печной сварки, допускается для газопроводов давлением до  $3 \text{ кгс/см}^2$ ».

**К п. 2.7.** Подпункт 2 изложен в следующей редакции:

«г) Гнутые фасонные части и отводы могут изготавливаться из водопроводных шовных труб по ГОСТ 3262—62 или из бесшовных труб».