

Изменение № 1 СН 338-65

Приказом Госгражданстроя от 1^{го} октября 1969 г. № 217 утверждено и с 1 декабря 1969 г. введено в действие разработанное институтом Мосинжпроект ГлавАПУ г. Москвы Изменение № 1 «Временных указаний по проектированию внутридворовых инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах» СН 338-65.

1. Пункт 3.8 изложен в следующей редакции:

«3.8. На вводах газопровода в квартал или микрорайон от городской подземной сети в непосредственной близости от нее должна устанавливаться отключающая задвижка с компенсатором или кран-отсекатель, размещаемые в специальном колодце, изолированном от коллекторов, технических подпольй и коридоров».

2. Пункт 3.9 изложен в следующей редакции:

«3.9. В коллекторах, технических подпольях и коридорах должны быть установлены приборы для дистанционной сигнализации о загазованности и задымлении. Сигналы фиксируются в диспетчерском пункте, где должно быть круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Действия персонала диспетчерского пункта определяются инструкцией, согласованной местными органами Госгортехнадзора СССР и утвержденной исполнительным органом областного или городского Совета депутатов трудящихся».

Источник-БСН 1,70г. с.39 39