

Дополнения и изменения глав СНиП II-Л.8-71

Постановлением Госстроя СССР от 1 сентября 1977 г. № 137 утверждены и с 1 января 1978 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения ряда глав СНиП в связи с повышением требований к оборудованию жилых и общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения:

раздел 5 главы СНиП II-Л.8-71 «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования» дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

БСТ № 11, 1977г.

«5.8. Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы следующие помещения предприятий общественного питания на 300 мест и более: залы, кладовые сухих продуктов, помещения для контор и персонала, гардеробные»;