



## Дополнения и изменения глав СНиП

II-Л.3-71.

Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1976 г. № 145 утверждены и с 1 января 1977 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения ряда глав СНиП в связи с повышением требований по безопасности газоснабжения жилых и общественных зданий:

пункт 3.33 главы СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» изложить в следующей редакции:

«3.33. В кухнях следует предусматривать установку электрического оборудования. Установка газового оборудования не допускается.

Примечание. В детских яслях-садах до 50 мест (включительно), проектируемых для сельских населенных пунктов, допускается применение кухонных плит на твердом топливе. Топки плит должны выходить в отдельное помещение»; *Бет №12, 1976г.*