

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.360.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.

КАМЕНЫ ВОДЯНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И

ЗАДНИЕ. ПЕРЕМЫЧКИ.

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указанием Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
от 28.12.87 № ВА-002-1/5843

Дата введения

01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Таблица. Графы "S", "H" и "Масса, кг" изложить в
следующей редакции:

Сбозначение перемычки	S	H	Масса, кг
09 ОСТ 108.360.104-76		406	6,7
10 ОСТ 108.360.104-76	6	465	9,3
11 ОСТ 108.360.104-76		518	10,4
12 ОСТ 108.360.104-76		562	18,5

ГР 803959/02 01.03.88