

УТВЕРЖДАЮ

Н.о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
транспортного машино-
строения Комитета РЭ по
машиностроению

Л.Д. Смазкин
21.06.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Нагреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.103-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ

Л.Д. Смазкин

Заводующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам

Г.В. Абашкин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В.О.Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В.А.Пермяков

Исполнители :

Конструктор II категории



С.Н.Трифорова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.107-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ЗАДНИЕ
ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ С ПЛОСКИМИ
ДНЕИЩАМИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № _____ от _____

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{D_{T16}}{2}$ ";

Черт.ж. Заменить ссылку ГОСТ 5264-69-ТЗ-Д8 на ГОСТ 5264.

Табл. I. Графы "Поз.2" и "Поз.3" изложить в новой редакции:

Поз. 2 Труба по ОСТ 108.101.106-76 Кол. I			Поз. 3 Перемычка по ОСТ 108.101.107-76 Кол. I	
$D_n \times S, \text{мм}$	Длина, мм	Масса не более, кг	Размеры, мм	Масса, не более, кг
245x1(6)	80(63)	3,29	6x80x230(5)	0,86
325x3(6)	80	5,00	6x80x303(5)	1,16
377x 9(6)	80	7,35	8x90x352(5)	2,02

В конце табл. I. добавить примечание: "В скобках указаны размеры ^(или) аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями.

Издание официальное

перепечатка воспрещена