

СОГЛАСОВАНО

Трест "Совзкотлокомплект"  
Управляющий трестом

№ 114-10 И.Ф.Григорьев

" 14 " сентября 1982 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра  
энергетического машиностроения

 В.М. Валичко  
" 14 " сентября 1982 г.

со сроком введения

01.01.83

Группа Е26

ОСТ 108.271.107-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДНЫЕ.

СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ ДЛИНОЙ 3000 ММ

Конструкция в размеры

---

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить:  
01.01.83 на 01.01.88.

На шпильке поле первой страницы внести отметку "Проверен в 1982г.

Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Материал тепловых трубок - труба ДРХМ 16х1х3000 ЛО 70-1 ГОСТ 21646-76. Допускается применение трубок из латуни марки Л68 ГОСТ 21646-76 и ГОСТ 494-76".

Таблица 2. Поз.5. Заменить ссылку:  
ГОСТ 494-69 на ГОСТ 21646-76.

---

Ротопронт. ИПО ЦКТИ. Тираж 1000. Заказ 596 1983 г.

---

Юпечатка. ИПО ЦКТИ. Тираж 100. Заказ 101 1983 г.