

СОГЛАСОВАНО

Трест "Союзкотлокомплект"


Управляющий трестом

№ 114-10 И.Ф. Ершов

"14" октября 1982 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра  
энергетического машиностроения

 В.М. Величко

"14" октября 1982 г.

до срока: тридцати  
01.01.83

Группа ЕЭБ

ОСТ 108.271.103-76

ПОЛОГРЕВАТЕЛИ НАГОРОДЯЩИЕ,  
СИСТЕМЫ ТРУБЧАТЫЕ ДЛИНОЙ 2000 ММ.  
Конструкция в разноры

## ИЗМЕНЕНИЕ №1

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить:  
01.01.83 на 01.01.88.

На шапке поля первой страницы привести отметку "Проверено в  
1982г."

Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Материал теплообмен-  
ных трубок - труба ДСРХН 16x1x2050 ЛО 70-1 ГОСТ 21646-76.

Допускается применение трубок из латуни марки Л68 ГОСТ 21646-76  
и ГОСТ 494-76."

Таблица 2. Ноз. 2. Заменить ссылку:  
ГОСТ 494-69 на ГОСТ 21646-76.

Утверждено. НПО ЦКТИ. Тираж 3000. Заявка №С/ , 1983 г.