

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОКСТУ 3112

Группа Е 21

ОСТ 103.030.45-82

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ  
ТРУБЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫХ  
КОТЛОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ

---

Утверждено и введено в действие указанием Министерства  
тяжелого машиностроения СССР от 24.05.90 № ВА-002/ 5422

Дата введения 01.07.90

Продлить срок действия стандарта до 01.01.94.

Пункт 7.2.3. Первый абзац дополнить словами: " в соответ-  
ствии с РД 24.982.101-88 для условий эксплуатации УХЛ1 и Т1  
по ГОСТ 9.104-79".

Пункт 7.2.4 исключить.

Пункты 7.2.5 и 7.2.6 изложить в новой редакции:

"7.2.5. Поверхности соединительных и перепускных коробов,  
щитов, компенсаторов, опорных рам должны быть окрашены в соответ-  
ствии с РД 24.982.101-88 для условий эксплуатации УХЛ1 и Т1 по  
ГОСТ 9.104-79.

7.2.6. Трубные насадки, детали крепления должны быть закон-  
сервированы в соответствии с ОСТ 108.988.01-82 на срок защиты  
до 12 месяцев".

Пункт 7.3.4. Заменить слова: "группа транспортирования Э1"  
на "группа транспортирования ОЖ1".

Пункт 7.4.5 исключить.

---

ГР 825967/03 от 90.08.16