

Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие приказом

от 16 апреля 2010 г.

№ 15–У

Дата введения – 2010 – 05 – 01**Раздел 3****Лист 25**

Заменить таблицу данных для исполнений 184 – 202.

Лист 30

Заменить «1020x800» на «1200x800».

Лист 69**п.3.3.1**

1) Для сварного переходного тройника дополнить примеры:

«4 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по ПБ 03-585 [4]

Тройник переходный Т 57x3 – 32x2,5 – PN25 001 СТО 79814898 125-2009».

2) Для штуцера:

– заменить слова «групп В и С» на «группы В»;

– заменить слова «Штуцер ВС 820 ...» на «Штуцер В 820 ...».

п.3.4

1) Исключить второе перечисление: «– штуцера (позиция 2) - см. таблицу 3;».

2) Дополнить первое перечисление: «... 1) и штуцера (позиция 2) - см...».

3) Заменить «... 109 [5] (раздел 8)» на «... 109 [7] (раздел 5)».

Лист 73

Заменить «ОКП 31 1311» на «ОКП 69 3710».

Изменение произвести заменой листов.

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	S	S ₁	L	H	e	e ₁	g	g ₁	l	l ₁	Масса*, кг		
184	18	18	1200	670	28	42	14	14	25	25	503,0		
185											503,2		
186		20	1300			30	7	552,5					
187	10	10		17	19	8	4	20	20	493,3			
188			26							294,7			
189		18	22	1500	620	31	46	15	8	25	25	338,5	
190	562,8												
191	12	6	500	650	14	14	7	7	20	15	660,3		
192											11	25	151,4
193											7	15	151,5
194	11	600	600	20	21	21	10	10	25	25	154,6		
195											12	184,8	
196											11	185,6	
197	20	8	850	650	16	18	8	8	25	15	412,4		
198	12	6			14	15	7	7	20		251,1		
199	20	8	1000		650	16	18	8	8	25	20	297,2	
200				21								482,6	
201			1100	660			660					23	30
202	14	338,3											

(Измененная редакция, Изм. № 1)

297

СТО 79814898 125-2009

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	PN	$DN \times DN_1$	Размеры присоединяемых труб		DN	DN_1
			к корпусу	к штуцеру		
240	6,3	1200 x 800	1220 x10	820 x 10	1020	820
241	10					
242	16					
243						
244	10	1200 x 900		920 x 10		920
245	6,3					
246	4					
247						
248	6,3	1200 x 1000		1020 x 10		1020
249	10					
250	16					

(Измененная редакция, Изм. № 1)

302

СТО 79814898 125-2009

3.3.1 Условное обозначение (Измененная редакция, Изм. № 1)

– сварного переходного тройника:

Примеры

1 Тройник сварной переходный, с диаметром корпуса 57 мм и толщиной стенки 3 мм, диаметром штуцера 32 мм и толщиной стенки 2,5 мм, на условное давление PN 25 для трубопроводов группы С по ПНАЭ Г-7-008 [1], с контролем сварных швов для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]

**Тройник переходный С 57х3 – 32х2,5 – PN25 – IIIв 001 СТО 79814898 125-2009
то же, для трубопроводов группы В**

**Тройник переходный В 57х3 – 32х2,5 – Pr16/100 °С – IIIс 001 СТО 79814898 125-2009
то же, с контролем сварных швов для II категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]**

**Тройник переходный В 57х3 – 32х2,5 – Pr16/100 °С – IIв 001 СТО 79814898 125-2009
2 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по НП-045 [2]**

Тройник переходный П 57х3 – 32х2,5 – PN25 001 СТО 79814898 125-2009

3 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по СНиП 3.05.05 [3]

Тройник переходный 57х3 – 32х2,5 – PN25 001 СТО 79814898 125-2009

4 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по ПБ 03-585 [4]

Тройник переходный Т 57х3 – 32х2,5 – PN25 001 СТО 79814898 125-2009

– штуцера:

Пример – Штуцер с наружным диаметром 820 мм и толщиной стенки 10 мм для тройника DN 1200, применяемого в трубопроводах группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1]

Штуцер В 820х10 – 1200 2-162 СТО 79814898 125 – 2009

– подкладного кольца:

Пример – Кольцо к штуцеру размером 820х22

Кольцо подкладное 3-22 СТО 79814898 125-2009

3.4 Материал: (Измененная редакция, Изм. № 1)

– корпуса (позиция 1) и штуцера (позиция 2) - см. таблицу 2;

– подкладного кольца - по СТО 79814898 109 [7] (раздел 5).

Допускается изготовление корпусов исполнения 2 из труб одинаковой с ними толщины по СТО 79814898 109 [7], подраздел 4.4 (при их наличии).

Допускается изготовление корпусов и штуцеров $DN \geq 350$ из листовой стали по СТО 79814898 109 [7] (разделы 5 и 6), что должно быть оговорено в ПТД предприятия-изготовителя.

3.5 Параметры применения тройников - по СТО 79814898 108 [5].

Для трубопроводов группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1] с рабочим давлением среды свыше 1,57 МПа (16 кгс/см^2) и расчётной температурой свыше 100 °С тройники применять не допускается.

3.6 Типы и размеры разделки кромок *E* корпуса и *Ж* штуцера тройника под сварку с трубопроводом, размеры DK , SK , DK_1 , SK_1 и предельные отклонения размеров l и l_1 – по СТО 79814898 110 [8].

ОКС 23.040.01

ОКП 69 3710

27.120.01

Ключевые слова: тройники сварные переходные, конструкция, размеры

(Измененная редакция, Изм. № 1)