

Изменение № 3* главы СНиП II-Г.3-62

БСГ № 2, 1967 г. с. 21

Приказом Госстроя СССР от 22 ноября 1966 г. № 207 утверждено и с 1 января 1967 г. введено в действие публикуемое ниже изменение № 3 главы СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования».

Раздел 1. «Общая часть»

Раздел дополнен пунктом в следующей редакции:

«1.14. При охлаждении и конденсации технологических продуктов, воды и охлаждения производственного оборудования и аппаратов могут применяться:

- а) системы воздушного охлаждения;
- б) системы водовоздушного охлаждения;

* В публикуемую ниже часть изменения № 3 не включено изменение № 2, опубликованное в «Бюллетене строительной техники», № 5 за 1965 г., стр. 14, которое также необходимо учитывать при проектировании.

в) системы оборотного и прямоточного водяного охлаждения.

Выбор систем охлаждения производится в технологической части проекта на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом санитарных требований».

К п. 1.15 Пункт изложен в следующей редакции:

«1.15. Проект водоснабжения должен разрабатываться в соответствии с действующей инструкцией по составлению проектов и смет».

Раздел 9. «Охладители оборотных систем»

К п. 9.1. Пункт изложен в следующей редакции:

«9.1. Для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения могут применяться следующие типы охладителей: градирни испарительного охлаждения, градирни радиаторные («сухие»), брызгальные бассейны и пруды-охладители».