

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.632.09-80

Тяги с траверсой для
подвесок трубопроводов
ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен
с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица. Графы " d_1 ", " d_2 ", " h_1 ", " l (пред.откл.+3)"
изложить в новой редакции:

Исполнение		d_1	d_2	h_1	l (пред.откл.+3)
с резьбовыми тягами	с гладкими тягами				
01	10	14	14	18	35
02	11	18	18	25	45
03	12		22		
04	13	22	26	40	50
05	14		30		
06	15	26	35		60
07	16	30	42	50	70
08	17	33	50	60	80
09	18	42	56	65	90