

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.532.06-80

Тяги шарнирные резьбовые  
для подвесок трубопроводов  
ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ОК-002/9684 срок введения устанавливается

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица. В графе " $L_1^*$ " для исполнения 06 изменить значение "200"  
на "150"; в графе " $L_2^*$ " для исполнения 06 изменить значение  
"110" на "60", для исполнения 13 изменить значение "130" на "70".

Графу "Масса, кг" изложить в новой редакции:

Исполнение	Масса, кг	Исполнение	Масса, кг
01	0,86	16	9,26
02	1,19	17	8,50
03	1,26	18	9,85
04	1,74	19	11,20
05	1,88	20	12,10
06	2,62	21	11,18
07	3,09	22	14,23
08	3,56	23	15,34
09	4,11	24	14,70
10	4,45	25	23,00
11	5,19	26	21,69
12	5,68	27	33,89
13	6,42	28	36,14
14	6,78	29	66,10
15	8,55		