

*БСТ N 10, 1978 г. с. 17*

### Изменения в главе СНиП II-M.1-71\*

Постановлением Госстроя СССР от 3 августа 1978 г. № 154 утверждены и с 1 января 1979 г. вводятся в действие приведенные ниже изменения пункта 4.11 и примечания 2 к табл. 9 главы СНиП II-M.1-71\* «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 29 июня 1971 г. № 75.

Пункт 4.11, подпункт «г», в абзаце третьем слово «фильтрующих» заменить словами «крупнообломочных и песчаных». Таблица 9. Примечание 2 изложить в следующей редакции:

«Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься:

до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — не менее 1,5 м, диаметром более 200 мм — не менее 3 м;

до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемого в глинистых грунтах — не менее 5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах — не менее 10 м;

до водопровода из пластмассовых труб — не менее 1,5 м.

При размещении хозяйственно-питьевого водопровода ниже канализации расстояния между ними равные 1,5 и 3 м должны быть увеличены на разницу в отметках заложения трубопроводов.

Расстояние между канализацией и производственным водопроводом независимо от материала и диаметра труб, а также грунтов, в которых прокладываются трубопроводы, должно быть не менее 1,5 м».