

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.59-80

Блоки пружинные сдвоенные  
для подвесок трубопроводов  
ТЭС и АЭС,  
Конструкция и размеры

---

Указанием Министерства энергетического машиностроения  
от 28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица I. В графе " $d_1$ " изменить значения в следующих строках:

Исполнение	$d_1$
06	22
07	
08	26
09	30
10	33
11	39
12	

Таблица 2. В графе "  $d_1$  " изменить значения в следующих строках:

Исполнение	$d_1$
14	22
15	
16	26
17	30
18	33
19	
20	39