

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.58-80

Блоки пружинные для подвесок  
трубопроводов ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица I. В графе " $d_1$ " изменить значения в следующих  
строках:

Исполнение	$d_1$
06	22
07	22
08	26
09	30
10	33
11	
12	39

Таблица 2. В графе "  $d_1$  " изменить значения в следующих строках:

Исполнение	$d_1$
18	22
19	
20	26
21	30
22	33
23	
24	39