

ОСТ 108.275.51-80

Сборочные единицы и детали
подвесок трубопроводов
ТЭС и АЭС.
Типы, основные параметры и
размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения
от 28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен
с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица 9. В графе "Допускаемая нагрузка, кН(кгс)" изменить
значение "18,45(8000)" на "78,5(8000)" для
 $D_H = 530, 630, 720, 820, 920$ мм.

Таблица 19. Графу "Исполнение по ОСТ 108.386.03-80" изложить в новой редакции:

Наружный диаметр трубопровода D_H	Исполнение по ОСТ 108.386.03-80
57	01; 11
76	02; 12
89	03; 13
108	04; 14
133	05; 15
159	06; 16
219	07; 17
245	08; 18
273	09; 19
325	10; 20