

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 526211

УДК

Группа Ж-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Главного  
технического управления



В.А.Алютов

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНОГО  
ОЦИНКОВАННОГО ГОФРИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ  
БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Технические условия  
ТУ 102-104-76

Изменение № 3

Срок введения 01.04.85

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
ЦНИИпромзданий

  
С.М.Гликин

Главный инженер ВПО  
"Союзгазпромстрой"

  
В.М.Товаровский

Главный инженер Новосине-  
глазовского комбината  
строительных конструкций

  
Г.К.Михайлин

20.12.84  
Начальник Государственной  
инспекции по качеству  
строительства

Письмо А.С.Бояринов  
№ 23/196 от 02.07.84.

Директор ЭКБ по железобетону

  
Н.С.Морозов

Заведующий отделом № 2

  
И.Л.Орлов

Заведующий отделом № 10

  
В.П.Кузнецов

## Изменение №3-к ТУ 102-104-76

Вводная часть. Четвертый абзац дополнить номерами проектов: "10077 и 10161". Пятый абзац дополнить ссылкой на приложение "4".

Раздел I. Дополнить пунктом - I.12.

"I.12. При использовании в качестве наружной обшивки профиля по ГОСТ 24045-80 с высотой гофра менее 75 мм нахлест профилей должен быть герметизирован мастикой.

Соединение листов обшивок должно выполняться на самонарезающих винтах по ТУ 67-269-79 с установкой уплотнительных шайб по ТУ 67-73-75.

Допускается изготовление панелей без герметизации нахлеста профилей верхней обшивки для районов, указанных в рабочих чертежах.

Технические условия дополнить приложением 4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 102-104-76 изм. 3			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панели покрытия с применением стального оцинкованного гофрированного профиля для безрулонных кровель пром. зданий. Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Разроб.	Пров.	Земскова	Сайкина			А	2	3
Н. контр.	Утв.	Ананьина			ЭКБ по железобетону			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата