

ГРУППА Т51

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИЗДЕЛИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ОСТ 108.004.10-86
ИЗМЕНЕНИЕ № 9



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34

Телефон: 912-39-11

Телетайп: 111633 "БРИДЕР"

Телефакс: (095) 912-40-41

E-mail: atomnadzor@rsn.ru

09.10.2006 № СС-07/1471

На № 05/30-19/07/ЕС от 13.09.06

Одобрение изменения № 9 к
ОСТ 108.004.10-86

7

Заместителю генерального директора-
директору института сварки и контроля
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Е.Г. Старченко
115088, Москва,
Шарикоподшипниковская ул., 4

По результатам рассмотрения одобряем изменение №9 ОСТ 108.004.10-86
«Программа контроля качества изделий атомной энергетики».

2
Заместитель начальника Управления по
регулированию безопасности атомных
станций

В.А. Гривизирский


ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»	ИНСТИТУТ СВАРКИ И КОНТРОЛЯ	ИЗВЕЩЕНИЕ		ОБОЗНАЧЕНИЕ	
		05/30-01-06		ОСТ 108.004.10-86	
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
25.05.06		01.01.2007 г.		1	1
ПРИЧИНА		Изменение технологической информации; снятие ограничения срока действия			КОД 2

УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ	На заделе не отражается
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ	С 01.01.2007 г.
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	Изделия, сборочные единицы и детали оборудования и трубопроводов для атомных энергетических установок
РАЗОСЛАТЬ	Ростехнадзор; ФГУП ОКБ «Гидропресс»; ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»; ФГУП «ОКБМ им. И.И. Африкантова»; ОАО «Ижорские заводы»; ОАО «Машиностроительный завод ЗИО-Подольск»
ПРИЛОЖЕНИЕ	ОСТ 108.004.10-86 в редакции изменения № 9 на 141 листах на русском языке

ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
9	

1. Снять ограничение по сроку действия ОСТ 108.004.10-86 «Программа контроля качества изделий атомной энергетики».
2. Внести в текст и таблицы ОСТ 108.004.10-86 все проведенные ранее изменения.
3. Дополнить ОСТ 108.004.10-86 операциями 315 «Рентгенотелевизионный контроль сварных соединений (наплавки)»; 316 «Рентгенотелевизионный контроль кромок литых деталей под сварку»; 317 «Вихретоковый контроль» и 414 «Контроль термической обработки после формоизменения (штамповка, гибка и т.д.)».
4. Ввести лист регистрации изменений.

Изложить текст документа в редакции, приведенной на страницах I÷V и I÷136 приложения.

Составил	Фамилия	Подпись	Дата				
Зав. лабораторией	Пронин В.П.		25.05.2006				
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС				Никонорова Л.Г.			