

БСЭ №3, 1967 г. с. 20

## Поправка к СН 280—64

Согласно сообщению Управления технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в «Указания по проектированию сетей и сооружений водоснабжения, канализации и тепловых сетей на просадочных грунтах» (СН 280—64) внесена следующая поправка:

К п. 6.10. Пункт изложен в новой редакции:

«6.10. Выпуски водосточных систем следует осуществлять по аналогии с выпусками канализации.

При наличии открытых выпусков следует предусматривать вокруг приемного лотка устройство неразмываемых покрытий, обеспечивающих быстрый отвод воды от зданий».