

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

Группа Г 18

ВИФС №

от

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

НПО "Монтажавтоматика"

[Handwritten signature]

Комаров

21.12.88

ИЗВЕЩЕНИЕ 05.004-88 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ36.1258-85

"УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ"

Изменение № I

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

ГПКИ "Проектмонтажавтоматика" БОС

[Handwritten signature]

ЧУДИНОВ

23.11.88

Главный инженер

Бакинского завода

НПО "Монтажавтоматика"

[Handwritten signature]

АРУТЮНОВ

22.04.88

89.01.31

Гос	СССР по стандартам
Зарег	№ 28 ¹² 1988
По к	дета за 262273/01
Азербай	директор
и др	нашего центра стандартизации
и др	и др

См. 1

БЗ преста "Промавто- матика"	Извещение		Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов		
	05.004-88		ТУ36.1258-85		Изменение покупного изделия		4	2	4		
ГО	Дата выпуска		Срок изм.		Срок дей- ствия		Указание о внедрении				
Указание о заделе	На заделе не отражается										
Изм	Содержание изменения						Применяемость				
I	копии исправить										
<p><u>Лист I</u></p> <p>УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ</p> <p>Технические условия 22.19.05-005-85 ТУ36.1258-85</p> <p><u>Лист 2</u></p> <p>Приложения:</p> <p>2. в ТУ36.1258-85^{22.19.05-005-85}</p> <p><u>Листы 2+20</u></p> <p>В основных надписях изменить обозначение документа 22.19.05-005-85 ТУ36.1258-85</p> <p><u>Лист 3</u></p> <p>Пример записи обозначения отборного устройства для измере-</p>											
						<i>Разослать</i>					
Составил		Проверил		Т.контр		Н.контр.		Утвердил		Предст. заказчика	
КОНЬКОВА 22.04		ОГАНОВА 22.04				АКЧУРИН 22.04		АДУТЮНОВ 22.04		Приложение	
Жоу 88		Вачеве 88				[подпись] 88		[подпись] 88			
Подлинник исправил				Контр. копии исправил							

Изм.

Содержание изменений

I

ния давления

..... "Устройство отборное для измерения
22.19.05-005-85
давления I6-225ПУЗ ТУ36. I258-85"

Пример записи обозначения отборного устройства для измерения

.....

..... "Устройство отборное для измерения дав-
22.19.05-005-85
ления I6-225ПТЗ ТУ36. I258-85".

Лист 4

I.2.I.

.....

¹⁶⁰ 64-200	42 I89I I308	42 I89I I310	225x105x70	0,96
¹⁶⁰ 100-200П	42 I89I I296
¹⁶⁰ 100-200У	42 I89I I299

I.2.2. Рабочее давление измеряемой среды должно соответство-
вать ГОСТ 356-80^У, температура измеряемой среды не должна^Ы превышать
значений, указанных в приложении I к настоящим техническим усло-
виям.

Изм.

Содержание изменения

I

Лист I5

Изменения произвести подчисткой

Имеется

Условное давление P_u кгс/см ²	Рабочая t° измеря- емой среды не более
--	--

Должно быть

Условное давление P_u кгс/см ²	Рабочая температу- ра измеря- емой среды $^\circ C$, не более
--	--

160 84-200	42 I89I I308	42 I89I I310	4	160 84
160 100-200П	42 I89I I296	42 I89I I298	5	160 100
160 100-200У	42 I89I I299	42 I89I I301	6	160 100

Лист I6

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТУ36. ^{22.19.05-005-85} ~~I258-85~~