

Технические условия ТУ 1461-037-50254094-2004	ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	
Трубы чугунные напорные высокопрочные	Изменение №1	стр. 1 из 2
ОКП 146100	Группа В61	

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»
 _____ П.Н. Рублев
 «__» _____ 2005 г.

Трубы чугунные напорные высокопрочные

Технические условия
 ТУ 1461-037-50254094-2004
 Изменение №1

Держатель подлинника – ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»

Дата введения с

РАЗРАБОТАНЫ:

Начальник технического отдела
 ОАО ЛМЗ "Свободный сокол"

_____ А.В. Минченков

«__» _____ 2005 г.

Технические условия ТУ 1461-037-50254094-2004	ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»	
Трубы чугунные напорные высокопрочные	Изменение №1	стр. 2 из 2
ОКП 146100	Группа В61	

Пункт 5.15 изложить в новой редакции:

«5.15 Для монтажа и демонтажа труб под соединение «Универсал», «Тайтон» и «ВРС» торец гладкого конца труб должен иметь радиус или фаску с переходом на радиус согласно размерам, указанным в чертежах предприятия-изготовителя».