



ТВЕРЖДАЮ

Первый вице-президент
АО «Транснефть»

М.М. Арустамов

« 30 » 07 2008 г.

Изменение №1

в РД 153-39ТН-009-96 «Положение о порядке технического обслуживания и
ремонта электроустановок магистральных нефтепроводов»

СОГЛАСОВАНО

Вице – президент
ОАО «АК «Транснефть»

Ю.В. Лисин

« 30 » 07 2008 г.

Главный энергетик
ОАО «АК «Транснефть»

А.Д. Гельд

« 30 » 07 2008 г.

Изменение №1 к РД 153-39ТН-009-96 «Положение о порядке технического обслуживания и ремонта электроустановок магистральных нефтепроводов»

РД 153-39ТН-009-96 «Положение о порядке технического обслуживания и ремонта электроустановок магистральных нефтепроводов» (часть 2)

Примечания к таблице 1.1 «Периодичность и циклы работ при техническом обслуживании». В примечание добавить п 4. «Техническое обслуживание дуговой фотоэлектрической защиты ЗРУ-6(10) кВ выполняется ежегодно в объеме профилактического восстановления».