

Извещение №1  
об изменении ост 34 268-75 Опоры пружинные крутоизогнутых  
отводов. Конструкция и размеры.

Срок введения с 1 июня 1980 г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
1		1

Пункт 7. " Лист  $\frac{5 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{Вст } 3 \text{ сл } 3 \text{ ГОСТ } 14637-69}$  " заменить на

Лист  $\frac{Б-ПН-5 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{Вст } 3 \text{ сл } 3 \text{ ГОСТ } 14637-69^*}$  " ;

дополнить новыми словами: "дет. 8 (черт. 1) — сталь 20  
ГОСТ 1050-74\*, технические требования по ГОСТ 1759-70\*".

Причина изменения — введение технологических улучшений,  
устранение ошибок.

Указание о внедрении — задел использовать.

Приложение : стр. 22 ост 34 268-75.

7. **Материал:**

дет. 8 (черт. 1-3) — сталь 20 ГОСТ 1050-74,\*  
требования по ГОСТ 1759-70\*

дет. 4 (черт. 1 и 3) и дет. 2 (черт. 4) — Труба  $\frac{D_n \times S \times L \text{ ГОСТ } 10704-63.}{B20 \text{ ГОСТ } 10705-63.}^*$

дет. 6 (черт. 1) — Круг  $\frac{B d \text{ ГОСТ } 2590-71}{20 \text{ ГОСТ } 1050-74.}^*$ ;

дет. 5 (черт. 1-3), дет. 3 (черт. 3) и дет. 1 (черт. 4) —

— Лист  $\frac{Б-ПН-С \text{ ГОСТ } 19903-74}{ВСтЗ сл 3 \text{ ГОСТ } 14637-69}^*$

8. **Маркировать:** обозначение по стандарту и товарный знак завода - изготовителя.

9. В случае установки опоры под трубопроводом с тепловым перемещением вверх - гайки должны быть удалены.

10. Остальные технические требования по ОСТ 34 279-75.

И.\* Размеры для справок.