

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГИПРОЗДРАВ"

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроздрав"


Шубин В.Ф.
"12" 105 1991г.

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений и дополнений к Пособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин Д.М.
Парафонок М.Г.

Москва - 1991г.

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений и дополнений к Пособию по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)

Раздел II Пособия

6. I сверху 6
6 Вводится
Примечание
~~никаку стре-~~
ници

5x)

х) В составе приемного от-
деления для детей следует
также организовать изол-
ционно-диагностические (оса-
дочные) боксы в количестве
5% от числа детских ковек
(кроваток) для поступающих
из приемного отделения (дач-
ные койки не входят в коеч-
ный фонд больницы), а также
изолационно-диагностические
боксы в количестве до 3%
(по заданию на проектирова-
ние) от числа детских ковек
(кроваток), для детей, пе-
реводимых из палатных отде-
лений (дачные койки должны
входить в коечный фонд б-ры).
... с совместным круглосу-
точным пребыванием
22x

7 таб. I II сверху ... о совместном
п. 4а размещении
7 таб. I 13 сверху 27x
п. 4б

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
9 табл. 1 п. 22	Между 13 и 14 сверху	-	в. тоже, что и "б"; но с сан- обработкой - 27 ^м
13 табл. 2 п. б		Помещение выписки больных инфекционных а) отделений (о душев- вой кабиной в каждом помещении) 1) полубоксир. 2) боксир. б) помещений выписки больных инфекцион- ных отделений (без душевой кабинки)	Помещение выписки: а) больных инфекционных отде- лений (с душевой кабиной в каждом помещении) 1) полубоксированных 2) палатных б) больных инфекционных отде- лений (без душевой кабинки)
15	30снизу	(смежно при вестибюле для посетителей)	(смежно в вестибюле для посетителей)
16	2 сверху	... и 22 м ² для детских больниц.	и 22 м ² или 27 м ² (с учётом проведения в нем санитарной обработки) для детских боль- ниц.
18 п. 10	5 сверху	... организацией полу- боксов для совместного...	организацией полубоксов (бок- сированных палат) для сов- местного...
18 п. 10	5 сверху	...отсеков...	отсеков ^к)
18	в ^{состав} примеч- ние в - низу страницы		к) Перед отсеками с полубок- сами (боксированными палатами) или детей до 3-х лет, а также с палатами для новорожденных, необходимо предусматривать помещение с минимальной шири- ной 2 м. Если пост сестры размещается в этом же помеш- ении, а не в отдельном ряду с па- латами (боксированными пала- тами), то в месте его разме- щения должно быть предусмот-

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
			рено расширение минимум до 2,5 м
18 п. 15	1 снизутуберкулезных, восстановительного лечения...	туберкулезных, психиатрических, восстановительного лечения...
20 табл. 4	10, 11 снизувосстановительного лечения для взрослых, радиологические	восстановительного лечения для взрослых
20 табл. 4	2 внизу, табл. 4	6 3	6*) 3 ^{*)}
20 табл. 4	примечание внизу страницы	площадь палат на I койку для детей дана без учета пребывания матерей.	При совместном круглосуточном пребывании матери с ребенком (кроме акушерских стационаров) на мать добавляется площадь 6м ² , при совместном дневном пребывании - 1,5+2м ²
20 табл. 4	добавить	-	В палатах дневных стационаров: - для детей - 4,6 м ² - для взрослых - 6,0 м ²
21 табл. 5 п. 2		Площадь шлюза и уборной на 1 или 2 палаты 3+3 - 6,6,6. -	Площадь шлюза и уборной на 1 или 2 палаты 3+2 - 6,6,6. -
		Площадь шлюза с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+3+2 - 8 8 - 3+2+2 - 7 7 -	Площадь шлюза с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+2+2 - 7 7 -
21 табл. 5 п. 3		Палата совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на I койку и I кроватку (9+6+3+2+2) - 22, 22.	Палата совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на I койку и I кроватку со шлюзом, душем и уборной - до 1 года (9+3+2+2) - 19, 19. - свыше 1 года (9+6+3+2+2) - 22, 22 -
21 табл. 5 п. 6		Полубокс совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на I койку и I кроватку - 24, 24.	Полубокс совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на I койку и I кроватку - до 1 года - 24, 24 - свыше 1 года - 27, 27

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
22 табл. 5 п. 16		Ванная с душем а) без подъёмника - - 12,12,12 б) с подъёмником - 14,14,14	Ванная а) без подъёмника - 10,10,10 б) с подъёмником - 12,12,12 в) без подъёмника с душем - - 12,12,12 г) с подъёмником и душем - - 14,14,14.
24 табл. б п.29		Комната сестры-хозяек ки с помещением для временного хранения грязного белья 10+6	комната сестры-хозяйки - 10
24	28 Примечание внизу страницы	-	поз. 30(а,в,г) организуются только при совместном дневном пребывании матерей с детьми поз. 30 (б) организуется как при совместном пребывании, так и совместном круглосуточном пребывании матерей с детьми.
25 табл. б поз. 37		25 22	25 6) 25 6)
26 табл. б поз. 35	Примечание 2) примечание	При обосновании данное помещение может размещаться в секции используется также....	Данное помещение может разме- щаться непосредственно в сек- ции только при обосновании 5) Используется также....
26 табл. б	28 Примечание 6)	-	6) С установкой оборудования для мытья и стерилизации столовой посуды. Площадь других буфет- ных по поз. 37, равная 18 или 22 м ² , при размещении обору- дования для стерилизации по- суды должна быть также уве- личена до 25 м ² .
25 табл. б поз. 38		Помещение для мытья и стерилизации сто- ловой посуды 2)	Помещение для мытья и стери- лизации столовой посуды.
25 табл. б поз. 41		4, 4	6, 6

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
26 табл.5 поз. 47		З на I унитаз	3, 3, 3, 3
26 табл.5 поз. 46		комната личной гигиены персонала	Кабина личной гигиены персонала.
34 табл.8 поз. 6		...для отделения патологии беременных...	для отделения патологии беременности.
35 табл.8 поз. 30		...для отделения патологии беременных...	для отделения патологии беременности и послеродового физиологического отделения
37 поз. 44	15 сверху	44. Столовая и помещение дневного пребывания предусматриваются в отделении патологии беременности. В этом же отделении для организации прогулок...	44. Столовая и помещение дневного пребывания предусматриваются в отделении патологии беременности и послеродовом физиологическом отделении. В отделении патологии беременности для организации прогулок...
38	5 сверху	...и отдельно для асептической и септической операционной...	и отдельно для септической операционной
41 табл.9 поз.5		Санитарный пропускник с душевыми кабинами По расстановке оборудования, не менее 6+6...	Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей общебольничной одежды и душевым отсеком. По расстановке оборудования, не менее 9+9 (для мужчин и женщин; из 2-х отсеков каждый.)
41 табл. 9 поз.7		Располагается до санитарного пропускника	Располагается до санитарного пропускника или в санитарном пропускнике.
42 табл.9 поз.8		...(наркозная)	(наркозная) ^x
42 табл.9	Вводится Примечание внизу страницы	-	^x) Допускается устройство вместо наркозной шлюза площадью 12 м ²

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
43 табл. 9 поз. 24		... слежения за состоянием больного.	слежения за состоянием больного (аппаратная)*
43 табл. 9	Помещаться внизу страницы	Помещаться внизу страницы	Размещается смежно с операционной. Организуется преимущественно при операционной кардиохирургии.
44 табл. 9 поз. 31		Допускается размещать в коридоре	Допускается размещать в коридоре (в расширенной его части)
44 табл. 9 поз. 34		Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки	Комната психоэмоциональной разгрузки персонала
44 табл. 9 поз. 35		... должны предусматриваться вне операционного блока	... должны предусматриваться вне операционного блока. Могут размещаться в составе отделения анестезиологии и реанимации или отделения реанимации и интенсивной терапии,
46 п. 7	21 син- зу	Лестницы, лифты и подъемники, выходящие в отделение, следует оборудовать шлюзом.	Лестницы, лифты и подъемники, выходящие в отделение, следует оборудовать шлюзом с самостоятельной вытяжкой.
47 табл. 10 поз. 3		Для больных с гнойной инфекцией со сливом 2 м ² и шлюзом 2 м ² для каждой палаты.	Со сливом 2 м ² и шлюзом 2 м ² для каждой палаты.
47 табл. 10 поз. 5 а)		I8 оснащается функциональной (травматологической кроватью)	I3 При оснащении функциональной (травматологической) кроватью площадь - I8 м ² .
49 табл. 10 поз. 18		Санитарный пропускник персонала со шлюзом для специальной (стерильной) и рабочей (больничной) одежды с душевыми кабинами.	Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей (обще больничной) одежды и душевым отсеком.