

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРАМ
РАЙОННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УПРАВЛЕНИЙ
И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Главтехуправление доводит до вашего сведения, что в "Нормативные характеристики конденсационных установок паровых турбин типа К", выпущенные в 1974 г., не обходимо внести следующие исправления:

1. К графику на стр. 56 должка относиться подпись под рисунком на стр.58, а именно: "Рис.VI-4. Абсолютное давление в конденсаторе К-150-9115 ХТГЗ в зависимости от расхода пара в конденсатор и температуры охлаждающей воды. $W=0,7W^H = 14700$ м³/ч"; соответственно под графиком на стр.58 должна быть подрисуночная подпись со стр. 56.

2. На графике рис.VII-4 (стр.66) смещена на 0,005 кгс/см² вверх шкала по оси ординат - P_2 , кгс/см². Величина 0,02 должна располагаться против горизонтальной линии сетки, соответствующей 0,015 кгс/м², нанесенное на графике шкалы, - и т.д.

Заместитель начальника
Главтехуправления

В.ГОРИН

1.19 уч.-изд.л.
Л 115744

Цена 1 коп.
Подписано к печати 11\12 1974 г.

Заказ 453/74
Тираж 1640 экз.

Ротапринт СЦНТИ
109432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, строение б