



ИЗМЕНЕНИЕ № 2

МУ 34-70-045-83

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
СИЛИКАТНОЙ ОБРАБОТКЕ
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ
СЕТЕВОГО ТРАКТА НА ТЭЦ**

срок введения 01.10.88

Обозначение МУ 34-70-030-81 заменить на РД 34.37.505-83.

Срок действия установить до 01.10.98.

По всему тексту заменить л на дм^3 , мл - на см^3 .

Пункт 2.1. Заменить ГОСТ 13078-67 на ГОСТ 13078-81.

Пункт 3.5.2. Изложить в новой редакции:

"3.5.2. Плотность рабочего раствора силиката натрия должна быть $(1,18-1,2) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ " и далее по тексту.

Пункт 5.3.2. Заменить фразу "(температуры разверенного элемента для водогрейного котла ПТВМ-100, равной $+20^\circ\text{C}$)" на "(температуры разведенного элемента для водогрейного котла ПТВМ-100, равной $+40^\circ\text{C}$)".

Пункт 5.4.5. Заменить значение $\mathcal{J}_{Hg} = 0,5-7 \text{ мг-экв/л}$ на $\mathcal{J}_{Hg} = 0,5-0,7 \text{ мг-экв/дм}^3$.

РТ ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского

Заказ №784 Тираж 1050 экз.

Цена 2 коп.