

УДК 621.311.22:628.314.2(083.96)

### ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/87

ОБ ИЗМЕНЕНИИ "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:  
ТИ 34-70-043-85" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Главным научно-техническим управлением  
энергетики и электрификации 20.03.87 г.

Заместитель начальника В.И.ГУИЦА

Дополнить разд.3 "Указания по соблюдению мер безопасности"  
следующим текстом:

3.3. Персонал электростанций, проводящий эксплуатацию обо-  
рудования очистных сооружений, обязан строго соблюдать указания  
"Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического  
оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоиздат,  
1985).

3.4. На электростанциях должны быть разработаны с учетом  
местных условий и утверждены в установленном порядке меры пре-  
досторожности по каждой группе имеющихся очистных установок.

3.5. Одной из трудоемких операций при эксплуатации очист-  
ных сооружений является очистка от нефтепродуктов резервуаров,  
цистерн и других емкостей на установках по очистке сточных вод  
от нефтепродуктов. Очистка резервуаров, цистерн и других ем-  
костей должна производиться по наряду-допуску. Состав бригады  
по очистке должен быть не менее 3 чел. мужчины не моложе 18 лет,  
которым разрешено медицинской комиссией выполнение очистных  
работ в резервуарах.