

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК 621.311

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

“Правил взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках: РД 34.03.351-93” (М.: СПО ОРГРЭС, 1994)

1. Пункт 1.1 следует читать:

“Настоящие Правила являются обязательными при проектировании, монтаже, ремонте и эксплуатации паровых и водогрейных котлов, использующих мазут в качестве топлива.

Правила распространяются на паровые и водогрейные котельные установки производительностью 30 Гкал/ч и выше.

Необходимость и сроки приведения в соответствие с требованиями настоящих Правил мазутного хозяйства котельного цеха и находящихся в эксплуатации котельных установок должны быть определены руководством энергопредприятий и согласованы с Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО “ЕЭС России” или региональными органами Энерготехнадзора”:

2. Пункт 2.1.3 исключить.

3. Пункт 3.2.10 следует читать:

“Розжиг горелок при растопке котла должен производиться с помощью запального устройства; отключение запального устройства должно выполняться после стабилизации горения факела горелки”.

4. Пункт 3.4.2 следует читать:

“После отключения мазутных горелок, сразу после прекращения подачи мазута следует продуть форсунки паром”.

*Начальник Департамента
науки и техники*

А.П. Берсенов