

**Акционерное общество  
«Фирма по наладке, совершенствованию технологии  
и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»**

УДК 621.178:621.18-63

**ИЗВЕЩЕНИЕ  
об изменении № 1 «Правил взрывобезопасности  
при использовании мазута в котельных установках:  
РД 34.03.351-93»  
(М.: СПО ОРГРЭС, 1994)**

В п. 1.3 третий абзац сверху читать:

«Поставка взамен мазута других видов жидкого топлива с температурой вспышки ниже 45°С допускается только по согласованию с руководством предприятия. При этом о предстоящей поставке заменителя мазута предприятие должно быть предупреждено не менее чем за 5 сут.»