

**Изменение № 3 ГОСТ 10617—83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.88 № 2317**

**Дата введения 01.12.88**

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить наименование графы: «КПД, % (допуск—минус 1 %)» на «КПД, % (допуск — минус 1 % абсолютный)»; графа «КПД, % (допуск—минус 1 % абсолютный)». Заменить значения: 82 на 83, 85 на 86, 86 на 87.

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Удельная масса котлов должна быть указана в технических условиях на котлы конкретных типов».

*(Продолжение см. с. 166)*

---

Пункт 2.13. Второй абзац. Исключить слово: «разрыва»;  
заменить ссылки: ГОСТ 8731—74 на ГОСТ 8731—87, ГОСТ 8733—74 на  
ГОСТ 8733—87.

Пункт 5.1. Заменить слова: «приемочный контроль» на «приемо-сдаточные ис-  
пытания».

Пункт 5.2. Заменить слова: «Сплошной приемочный контроль» на «Сплош-  
ной контроль при приемо-сдаточных испытаниях».

Пункт 5.3. Заменить слова: «при выборочном приемочном контроле» на «при  
приемо-сдаточных испытаниях».

Пункт 5.4 дополнить абзацем (перед первым): «Периодическим испытаниям  
подвергают котлы, прошедшие приемо-сдаточные испытания по пп. 5.2 и 5.3»;

дополнить абзацем (перед примечанием): «Проверка соответствия котлов  
требованиям пп. 1.1; 1.5; 1.6; 2.6; 2.8; 2.21 и 3.16 не реже 1 раза в 5 лет на одном  
образце»;

примечание исключить.

(ИУС № 10 1988 г.)