



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

Г-ну Благий А.В.

ул. Люблинская, д. 157, корп. 2,  
кв. 74, г. Москва, 109341

E-mail: [blagy@csoft.ru](mailto:blagy@csoft.ru)

25.10.2012 № 171-1-20-Н-2

на № б/н от 12.10.2012

О нормативных документах  
по пожарной безопасности

На Ваше обращение сообщая следующее.

Свод правил СП 21-104-98 «Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва России» (источник публикации- М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002), утвержден приказом Госкомрезерва Российской Федерации от 13.11.1998 № 177 и введен в действие с 1 января 1999 года. Предложений по внесению изменений и дополнений в указанный документ, с момента его утверждения, Институтом не подготавливалось. Для получения информации о содержании официального издания СП 21-104-98 Вам следует обратиться в Федеральное агентство по государственным резервам (правопреемник Госкомрезерва РФ). Сведениями о местах реализации официального издания данного свода правил Институт не располагает.

Одновременно с этим сообщая, что требования НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» применяются в отношении объектов защиты введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Врио начальника

А.В. Матюшин