



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Владимирской области)**

Управление надзорной деятельности

ул. Краснознаменная, д. 16, г. Владимир, 600026
телетайп 718-296 «ЕВРАЗИЕЦ», тел. 23-35-76
дежурный 32-38-11, 32-38-12, факс (4922) 32-20-27
E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru
Url: <http://gumchs.avо.ru>

11.07.2012 № 131-1-4

на № 5 от 26.01.2012

Директору
ООО «Аудит Сервис Оптимум»
С.Г. Светушенко

Электроприборовский пр-д, д. 2-а,
г. Владимир, 600005

Управление надзорной деятельности на Ваше обращение от 26.01.2012 в качестве письменной консультации сообщает следующее.

Согласно п.п. «д», п. 6.20, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», рециркуляция воздуха из тамбур - шлюзов не допускается.

Начальник управления
надзорной деятельности

А.Д. Нужных