



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»**

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

Р. 02. 2011 № 13-2-04-5907
На № 24 от 27.01.2011

Директору
ООО «Девелопмент-Проект»
В.Г. Меху
г. Краснодар
факс: (861) 279-47-53

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем, что применение внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций, в сборных железобетонных вентиляционных шахтах заводского изготовления систем противодымной вентиляции необходимо для обеспечения требований п.6.60а) СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». С учетом п.6.57 СП 7.13130.2009, минимальная толщина стальных конструкций должна составлять не менее 0,8 мм. При варианте разъемных соединений данных конструкций, материалы уплотнения соединений должны быть выполнены из негорючих материалов.

Начальник

Н.П. Кольлов

Вислоузов П.А.
524-8134

ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ

Юр. адрес: Зиповская ул., д. 3, г. Краснодар, 350010, факт. адрес: Московская ул., д. 59/1, г. Краснодар, 350072
Тел. (861) 279-47-20, факс (861) 279-47-53, e-mail: secretary apm@develug.ru, сайт: www.develproject.ru
ИНН 2310078963 КПП 231001001 ОКПО 13632285 ОГРН 1022301619669

27.01.2011 № 24
на № _____ от _____

Начальнику ВНИИПО
Н.П. Копылову

О разъяснении пункта 6.57
СП 7.13130.2009

Уважаемый Николай Петрович!

Прошу Вас дать разъяснения по трактовке требований пункта 6.57 СП 7.13130.2009
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

Выдержка из пункта 6.57:

Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.

Есть ли необходимость устройства металлических сборных коробов внутри монолитных железобетонных вентшахт противодымной вентиляции?

При использовании сборных железобетонных вентшахт противодымной вентиляции заводского изготовления по типовым сериям (каталогам) требуется ли дополнительно применять внутренние металлические короба?

Какие материалы, изделия (по сериям или каталогам) предполагались под применением внутренних сборных конструкций, а также облицовочных стальных конструкций?

Директор



Мех В.Г.