



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

27.11.2003 № 9-24/935

На № 1810 от 17.10.2003

Главному инженеру института
«Краснодаргражданпроект»

Н.М.Редину

ул. Орджоникидзе, 41,
г. Краснодар, 350000

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и разъясняет.

В секции жилого дома расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий к наружной воздушной зоне, при наличии дымоудаления в коридоре допускается принимать как для тупикового коридора по табл. 2* СНиП 2.08.01-89*.

Заместитель начальника
Управления технормирования

В.И.Иванов