



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

TSNIIP ZHILISCHA

J O I N T S T O C K C O M P A N Y
CENTRAL RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE
FOR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б
тел.: 976-28-19, факс: 976-35-93

Russia, 127434, Moscow, Dmitrovskoe shausse, 9B
tel.: 976-28-19, fax: 976-35-93

16.04.04 № 044-2552

На № _____ от _____

ЗАО «Краснодарагропромпроект»
Гл. инженеру института Кирычэк И.М.

350720, г. Краснодар,
ул. Красная, д.124

По вопросу разъяснения СНиП 31-01-2003

По сути Вашего вопроса разъясняем, что при назначении высот ограждения лестниц, балконов, крыши и других элементов здания можно руководствоваться ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов, крыши стальные. Общие технические условия».

Директор по научной
деятельности

Ю.Г. Граник

Исполнитель: Магай А.А.
тел.служ. 976-48-08