



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ  
ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



JOINT STOCK COMPANY

CENTRAL RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE  
FOR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, строение 3  
тел.: (495) 976 28 19  
факс: (495) 976 29 36

e-mail: [ingil@ingil.ru](mailto:ingil@ingil.ru)  
[www.ingil.ru](http://www.ingil.ru)

Russia, 127434, Moscow, Dmitrovskoe Shosse 9, Build. 3  
tel.: +7 (495) 976 28 19  
fax: +7 (495) 976 29 36

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО Инжиниринговая компания «2Е»  
Директору Департамента  
Управления проектами  
Москвитиной Л.В.

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2  
E-mail: [MoskvitinaLV@ik2k.ru](mailto:MoskvitinaLV@ik2k.ru) [TimoshevskayaTA@ik2k.ru](mailto:TimoshevskayaTA@ik2k.ru)  
Тел./факс (495) 626-30-40, доб. 217

По вопросу СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»

На Ваше письмо от 09.02.2009 г. №176 по поводу разъяснения положений СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения» сообщаем.

По мнению специалистов института, возникшие вопросы об определении многосветных помещений, их отличии от лифтовых и вентиляционных шахт и учете их площади, требуют следующих разъяснений:

- многосветными следует считать помещения, которые, размещаясь в здании, имеют высоту равную нескольким его этажам. Например, атриумы, холлы, залы и т.п.;
- лифтовые и вентиляционные шахты не являются помещениями;
- аналогично расчету площади многосветных помещений в соответствии с п. 1\* Приложения 3\*, СНиП 2.08.02-89\*, а также п. 1 приложения В, СНиП 31-05-2003 площадь лифтовых и других шахт следует включать в общую площадь общественного здания в пределах только одного этажа, в уровне которого они начинаются.

Заместитель директора  
по научной деятельности

А.А.Магай

Исполнитель:  
Дубынин Н.В.  
Тел.: 976-15-72