



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

20 июля 2010 № 19.2-15-3826

На № 01-02/29 от 20.07.2010

Руководителю ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»

В.В. Сырмолотову

ул. Северная, 324, литер К
г. Краснодар, 350000

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение о применении материалов для покрытия полов спортивных залов, сообщает следующее.

Департамент не располагает информацией о современных синтетических покрытиях полов, относящихся к классу пожарной опасности КМ2.

В проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в том числе содержатся изменения в части снижения требований к покрытиям полов спортивных сооружений.

Также, требования по устройству покрытий полов на спортивных аренах будут внесены в Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», которые позволят применять покрытия полов из материалов с более низкими требованиями к классу пожарной опасности.

Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента надзорной деятельности МЧС России

А.А. Макаревич