

---

## **Некоммерческое Партнерство «Инновации в электроэнергетике»**

---



**СТАНДАРТ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
НП «ИНВЭЛ»**

**СТО  
70238424.27.060.01.003-2009**

---

**ДЫМОСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО  
ВСАСЫВАНИЯ ТИПА ДН-26, ДН-26ГМ, ДН-24, ДН-24ГМ,  
ДН-22, ДН-22ГМ, ДН-21М, ДН-21МГМ, ДН-19М, ДН-19МГМ**

**Групповые технические условия на капитальный ремонт  
Нормы и требования**

**Издание официальное**

**Дата введения – 2010-01-11**

**Москва  
2009**

## **Предисловие**

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к ремонту дымососов центробежных одностороннего всасывания и требования к качеству отремонтированных дымососов.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями к стандартам организаций электроэнергетики «Технические условия на капитальный ремонт оборудования электростанций. Нормы и требования», установленными в разделе 7 СТО «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования».

Применение настоящего стандарта, совместно с другими стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» и НП «ИНВЭЛ» позволит обеспечить выполнение обязательных требований, установленных в технических регламентах по безопасности технических систем, установок и оборудования электрических станций.

## **Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт» (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»)

2 ВНЕСЕН Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом НП «ИНВЭЛ» от 18.12.2009 № 93

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© НП «ИНВЭЛ», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения НП «ИНВЭЛ»

## **Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины, определения, обозначения и сокращения .....	3
4 Общие положения .....	4
5 Общие технические сведения .....	5
6 Общие технические требования .....	9
7 Требования к составным частям .....	9
7.1 Ходовая часть в сборе с рабочим колесом I группы дымососов (карты 1 – 4, 6, 7) .....	10
7.2 Ходовая часть в сборе с рабочим колесом II группы дымососов (карты 1 – 3, 5, 8) .....	11
7.3 Требования к ходовой части и рабочему колесу .....	30
7.4 Аппарат направляющий I группы дымососов (карты 9–12).....	32
7.5 Аппарат направляющий II группы дымососов (карты 9–12) .....	33
7.6 Требования к направляющему аппарату (см. рисунки 5, 6) .....	37
7.7 Улитка.....	38
8 Требования к сборке и отремонтированному изделию.....	38
9 Испытания и показатели качества отремонтированных дымососов .....	38
10 Требования к обеспечению безопасности .....	39
11 Оценка соответствия .....	39
Приложение А (обязательное) Допускаемые замены материалов.....	40
Приложение Б (обязательное) Номенклатура деталей, заменяемых независимо от их состояния .....	43
Приложение В (рекомендуемое) Перечень средств измерения, упомянутых в стандарте .....	45
Библиография.....	46

---

# **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ НП «ИНВЭЛ»**

---

## **Дымососы центробежные одностороннего всасывания типа ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ, ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ**

### **Групповые технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования**

---

**Дата введения – 2010-01-11**

## **1 Область применения**

Настоящий стандарт организации:

- является нормативным документом, устанавливающим технические нормы и требования к ремонту дымососов центробежных одностороннего всасывания, направленные на обеспечение промышленной безопасности тепловых электрических станций, экологической безопасности, повышение надежности эксплуатации и качества ремонта;
- устанавливает технические требования к ремонту, объем и методы дефектации, способы ремонта, методы контроля и испытаний к составным частям и дымососам центробежным одностороннего всасывания в целом в процессе ремонта и после ремонта;
- устанавливает объемы, методы испытаний и сравнения показателей качества отремонтированных дымососов центробежных одностороннего всасывания с их нормативными и доремонтными значениями;
- распространяется на капитальный ремонт дымососов центробежных одностороннего всасывания типа ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ, ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ (далее – дымососы);
- предназначен для применения генерирующими компаниями, ремонтными и иными организациями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования электростанций.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и другие нормативные документы:

Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании»

ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 10–88 Нутрометры микроскопические. Технические условия

ГОСТ 32–74 Масла турбинные. Технические условия

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 397–79 Шплинты. Технические условия

ГОСТ 535–88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 577–68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Техниче-

ские условия.

ГОСТ 831–75 Подшипники шариковые радиально–упорные однорядные. Типы и основные размеры

ГОСТ 868–82 Нутрометры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 977–88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050–88 Прокат сортовой, калибранный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса

ГОСТ 1412–85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 2850–95 Картон асбестовый. Технические условия

ГОСТ 4381–87 Микрометры рычажные. Общие технические условия

ГОСТ 5152–84 Набивки сальниковые. Технические условия

ГОСТ 5264–80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5632–72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные. Марки

ГОСТ 5721–75 Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры

ГОСТ 6507–90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8328–75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры

ГОСТ 9347–74 Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия

ГОСТ 9696–82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

ГОСТ 9972–74 Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия

ГОСТ 11098–75 Скобы с отсчетным устройством. Технические условия

ГОСТ 11371–78 Шайбы. Технические условия

ГОСТ 14771–76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14782–86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322–78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 18833–73 Головки измерительные рычажно-зубчатые. Технические условия

ГОСТ 19537–83 Смазка пушечная. Технические условия

ГОСТ 19903–74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 20799–88 Масла индустриальные. Технические условия

ГОСТ 23360–78 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки

ГОСТ 24121–80 Калибры пазовые для размеров св. 3 до 50 мм. Конструкция и размеры

СТО 70238424.27.100.012-2008 Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования

СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования

СТО 70238424.27.100.017–2009 Тепловые электрические станции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования

СТО 70238424.27.060.01.002–2009 Дымососы основные котельные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования

СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины, определения, обозначения и сокращения**

3.1 В настоящем стандарте применены термины по Федеральному закону РФ «О техническом регулировании», ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 18322, ГОСТ 27.002, СТО 70238424.27.010.001-2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **требование:** Норма, правила, совокупность условий, установленных в документе (нормативной и технической документации, чертеже, стандарте), которым должны соответствовать изделие или процесс.

3.1.2 **характеристика:** Отличительное свойство. В данном контексте характеристики физические (механические, электрические, химические) и функциональные (производительность, мощность ...).

3.1.3 **характеристика качества:** Присущая характеристика продукции, процесса или системы, вытекающая из требований.

3.1.4 **качество отремонтированного оборудования:** Степень соответствия совокупности присущих оборудованию характеристик качества, полученных в результате выполнения его ремонта, требованиям, установленным в нормативной и технической документации.

3.1.5 **качество ремонта оборудования:** Степень выполнения требований, установленных в нормативной и технической документации, при реализации

комплекса операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования или его составных частей.

**3.1.6 оценка качества ремонта оборудования:** Установление степени соответствия результатов, полученных при освидетельствовании, дефектации, контроле и испытаниях после устранения дефектов, характеристикам качества оборудования, установленным в нормативной и технической документации.

**3.1.7 технические условия на капитальный ремонт:** Нормативный документ, содержащий требования к дефектации изделия и его составных частей, способы ремонта для устранения дефектов, технические требования, значения показателей и нормы качества, которым должно удовлетворять изделие после капитального ремонта, требования к контролю и испытаниям оборудования в процессе ремонта и после ремонта.

**3.1.8 эксплуатирующая организация:** Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении имущество электростанции, осуществляющая в отношении этого имущества права и обязанности, необходимые для ведения деятельности по безопасному производству электрической и тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством.

**3.1.9 оценка соответствия:** Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту оценки соответствия.

## **3.2 Обозначения и сокращения:**

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

НТД – нормативная и техническая документация;

УЗД – ультразвуковая дефектоскопия по ГОСТ 14782;

МПД – магнитопорошковая дефектоскопия по ГОСТ 1105.

## **4 Общие положения**

**4.1 Подготовка дымососов к ремонту, вывод в ремонт, производство ремонтных работ и приемка из ремонта должны производится в соответствии с нормами и требованиями СТО 70238424.27.100.017–2009.**

Требования к ремонтному персоналу, гарантиям производителя работ по ремонту установлены в СТО 17330282.27.100.006–2008.

**4.2 Выполнение требований настоящего стандарта определяет оценку качества отремонтированных дымососов. Порядок проведения оценки качества ремонта дымососов устанавливается в соответствии с СТО70238424.27.100.012-2008.**

**4.3 Требования настоящего стандарта, кроме капитального, могут быть использованы при среднем и текущем ремонтах дымососов. При этом учитываются следующие особенности их применения:**

– требования к составным частям и дымососам в целом в процессе среднего или текущего ремонта применяются в соответствии с выполняемой номенклатурой и объемом ремонтных работ;

– требования к объемам и методам испытаний и сравнению показателей качества отремонтированного дымососа с их нормативными и доремонтными значениями при среднем ремонте применяются в полном объеме;

– требования к объемам и методам испытаний и сравнению показателей качества отремонтированного дымососа с их нормативными и доремонтными значениями при текущем ремонте применяются в объеме, определяемом техническим руководителем электростанции и достаточным для установления работоспособности дымососа.

4.4 Настоящий стандарт применяется совместно со стандартом СТО 70238424.27.060.01.002–2009.

4.5 При расхождении требований настоящего стандарта с требованиями других НТД, выпущенных до утверждения настоящего стандарта, необходимо руководствоваться требованиями настоящего стандарта.

При внесении предприятием–изготовителем изменений в конструкторскую документацию на дымососы и при выпуске нормативных документов органов государственного надзора, которые повлекут за собой изменение требований к отремонтированным составным частям и дымососам в целом, следует руководствоваться вновь установленными требованиями вышеуказанных документов до внесения соответствующих изменений в настоящий стандарт.

4.6 Требования настоящего стандарта распространяются на капитальный ремонт дымососа в течение полного срока службы, установленного в НТД на поставку дымососа или в других нормативных документах. При продлении в установленном порядке продолжительности эксплуатации дымососа сверх полного срока службы, требования настоящего стандарта применяются в разрешенный период эксплуатации с учетом требований и выводов, содержащихся в документах на продление продолжительности эксплуатации.

## 5 Общие технические сведения


5.1 Стандарт разработан на основе конструкторской документации завода-изготовителя ОАО "Сибэнергомаш".

5.2 Дымососы ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ (см. рисунок 1), ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ (см. рисунок 2) – центробежные одностороннего всасывания, предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов.

Технические характеристики дымососов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	ДН-26, ДН-26ГМ	ДН-24, ДН-24ГМ	ДН-22, ДН-22ГМ	ДН-21М, ДН-21МГМ	ДН-19М ДН-19МГМ
	Норма				
Диаметр рабочего колеса, мм	2600	2400	2200	2100	1900
Масса (без электродвигателя), т, не более	9,03 7,92	7,72 6,78	6,72 5,98	5,36 4,67	4,6 4,1
Габаритные размеры при угле $f = 90^\circ$ (разворота всасывающего кармана) без электродвигателя, мм, не более:					
длина (вдоль вала)	3560	3490	3390	3150	3070
ширина	5350	4800	4390	3610	3290
высота	4100	3840	3430	3080	2780
Аэродинамические параметры при плотности газов на входе в дымосос, $0,942 \text{ кг}/\text{м}^3$ :					
производительность, тыс. $\text{м}^3/\text{ч}$	267	210	162	143	106
полное давление, Па ( $\text{кгс}/\text{м}^2$ )	4383 (440)	3736 (380)	3138 (320)	5960 (600)	4850 (490)
мощность на валу, кВт	403	210	175	276	167
номинальная частота вращения, $\text{с}^{-1}$ (об/мин)	12,4 (745)	12,4 (745)	12,4 (745)	16,4 (985)	16,4 (985)
максимальный КПД	0,82	0,82	0,82	0,85	0,85



1—аппарат направляю щий; 2— улитка; 3— колесо рабочее;  
4—ходовая часть; 5—электродвигатель; 6—кольцо

Тип дымососа	Тип комплектующего электродвигателя
ДН-26	ДА302-17-44-8/10-У1
ДН-26ГМ	ДА304-560Х-8-У1 ДА304-450У-10-У1 ДА302-16-64-8/10-У1 ДА302-17-44-8Т1 ДА30-560Х-8-ДУ1
ДН-24 и ДН-24ГМ	ДА302-16-44-8/10-У1 ДА304-450УК-8-У1 ДА304-450Х-10-У1
ДН-22 и ДН-22ГМ	ДА302-16-44-8/10-У1 ДА304-450Х-8-У1 А03-400М-8-У2 А03-400М-10-У2

Рисунок 1 – Дымососы ДН-26, ДН-26ГМ, ДН-24, ДН-24ГМ, ДН-22, ДН-22ГМ





Рисунок 2 – Дымососы ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ



1 – аппарат направляющий; 2 – улитка; 3 – колесо рабочее; 4 – ходовая часть; 5 – электродвигатель; 6 – лаз; (только для ДН–21М, ДН–21МГМ); 7 – кольцо

Тип дымососа	Тип комплектующего электродвигателя
ДН–21М ДН–21МГМ	ДА302–16–44–6/8–У1 ДА304–450Х–6Т2 А03–400М–6–У2 ДА304–400У–6–У1 АИР–355М–8–У3 АИР–355–10–У3
ДН–19М ДН–19МГМ	АИР–355–8У3 АИР–355–8–8У3 А03–400М–6У2 ДА304–400ХК–6У1 АИР–355М–6У3 А03–355М–6Т3

Рисунок 2, лист 2

## **6 Общие технические требования**

6.1 Общие требования к метрологическому обеспечению, видам технического контроля, маркировке составных частей, разборке дымососа, резьбовым, сварным, шпоночным соединениям, поверхностям под посадку, подшипникам качения, уплотняющим деталям, материалам и запасным частям, применяемым при ремонте, определяются в соответствии с требованиями раздела 6 СТО 70238424.27.060.01.002–2009.

6.2 Допускаемые замены материалов при ремонте установлены в приложении А. Номенклатура деталей заменяемых независимо от их состояния приведена в приложении Б. Перечень средств измерения, упомянутых в стандарте приведены в приложении В.

## **7 Требования к составным частям**


Разделы требований к составным частям должны применяться совместно с соответствующими разделами требований к составным частям СТО 70238424.27.060.01.002–2009

Дымососы разделены на две группы:

- I группа – дымососы ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ;
- II группа – дымососы ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ.

В пределах каждой группы дымососов основные узлы и детали ходовой части и направляющего аппарата унифицированы.


**7.1 Ходовая часть в сборе с рабочим колесом I группы дымососов (карты 1 – 4, 6, 7)**



1 – полумуфта моторная; 2 – полумуфта ведомая; 3 – палец 38; 4 – вал;  
 5 – подшипник 46330л; 6 – крышка корпуса;  
 7 – подшипник 32332М (роликоподшипник); 8 – крышка; 9 – ступица;  
 10 – крыльчатка; 11 – кольцо компенсирующее; 12 – корпус; 13 – змеевик;  
 14 – крышка; 15 – кольцо распорное; 16 – кольцо компенсирующее;  
 17 – кольцо распорное; 18 – шпонка; 19 – шпонка; 20 – кольцо резиновое 38

Рисунок 3 – Ходовая часть в сборе с рабочим колесом I группы дымососов

## 7.2 Ходовая часть в сборе с рабочим колесом II группы дымососов (карты 1 – 3, 5, 8)



1 – полумуфта моторная; 2 – полумуфта ведомая; 3 – палец 38; 4 – вал;  
 5 – подшипник 3626К(роликоподшипник); 6 – крышка;  
 7 – подшипник 3530 (роликоподшипник); 8 – колесо рабочее; 9 – корпус;  
 10 – змеевик; 11 – крышка; 12 – кольцо резиновое 38; 13 – шпонка; 14 – шпонка.

Рисунок 4 – Ходовая часть в сборе с рабочим колесом II группы дымососов

Таблица 2 – Нормы зазоров и натягов

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+), натяг (-), мм. допустимый после капитального ремонта
<b>I группа дымососов (см. рисунок 3)</b>					
a	2	Полумуфта ведомая	СТП32.5681.405	$130^{+0,040}$	+0,036 –0,030
	4	Вал	610583	$130^{+0,030}$ +0,004	
б	5	Подшипник	46330Л ГОСТ 831	$150_{-0,025}$	–0,004 –0,055
	4	Вал	610583	$150^{+0,030}$ +0,004	
в	12, 6	Корпус с крышкой корпуса	610587 с 182345	$320^{+0,057}$	+0,097
	5	Подшипник	46330 Л ГОСТ 831	$320_{-0,040}$	

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+), натяг (-), мм. допустимый после капитального ремонта
г	7	Подшипник	32332М ГОСТ 8328	160 <sub>-0,025</sub>	-0,004 -0,055
	4	Вал	610583	160 <sub>+0,030</sub> <sub>+0,004</sub>	
δ	12, 6	Корпус с крышкой корпуса	610587 с 182345	340 <sub>+0,057</sub>	+0,097
	7	Подшипник	ГОСТ 8328	340 <sub>-0,040</sub>	
е	9	Ступица	610233	150 <sub>+0,040</sub>	+0,036 -0,030
	4	Вал	610583	150 <sub>+0,030</sub> <sub>+0,004</sub>	
ж	2	Полумуфта ведомая	СТП32.5681.405	32 <sub>+0,050</sub>	+0,100
	19	Шпонка 32x18x200	ГОСТ 23360	32 <sub>-0,050</sub>	
з	4	Вал	610583	32 <sub>-0,032</sub> <sub>-0,105</sub>	+0,018 -0,105
	19	Шпонка 32x18x200	ГОСТ 23360	32 <sub>-0,050</sub>	
и	9	Ступица	610233	36 <sub>+0,050</sub>	+0,100
	18	Шпонка 36x20x200	ГОСТ 23360	36 <sub>-0,050</sub>	
к	4	Вал	610583	36 <sub>-0,032</sub> <sub>-0,105</sub>	+0,018 -0,105
	18	Шпонка 36x20x200	ГОСТ 23360	36-0,050	

**II группа дымососов (см. рисунок 4)**

а	2	Полумуфта ведомая	СТП32.5681.405	110 <sub>+0,035</sub>	+0,032
	4	Вал	611672	110 <sub>+0,026</sub> <sub>+0,003</sub>	-0,026
б	5	Подшипник	3626К ГОСТ 5721	130 <sub>-0,025</sub>	+0,004 -0,055
	4	Вал	611672	130 <sub>+0,030</sub> <sub>+0,004</sub>	
в	9, 6 5	Корпус с крышкой	61675 с 611678	280 <sub>+0,050</sub>	+0,085
		Подшипник	3626 К ГОСТ 5721	280 <sub>-0,035</sub>	
г		Подшипник	3530 ГОСТ 5721	150 <sub>-0,025</sub>	-0,004 -0,055
	4	Вал	611672	150 <sub>+0,030</sub> <sub>+0,004</sub>	
δ	9, 6 7	Корпус с крышкой	611675 с 611678	270 <sub>+0,050</sub>	+0,085
		Подшипник	3530 ГОСТ 5721	270 <sub>-0,035</sub>	
е	8	Колесо рабочее	*	120 <sub>+0,035</sub>	+0,032
	4	Вал	611672	120 <sub>+0,026</sub> <sub>+0,003</sub>	-0,026
ж	2	Полумуфта ведомая	СТП32.5681.405	28 <sub>+0,045</sub>	+0,090


Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+), натяг (-), мм. допустимый после капитального ремонта
	13	Шпонка 28x16x180	ГОСТ 23360	28 <sub>-0,045</sub>	
з	4	Вал	611672	28 <sub>-0,090</sub> <sup>-0,025</sup>	+0,020 -0,090
	13	Шпонка 28x16x180	ГОСТ 23360	28 <sub>-0,045</sub>	
и	8	Колесо рабочее	*	32 <sup>+0,050</sup>	+0,100
	14	Шпонка 32x18x180	ГОСТ 23360	32 <sub>-0,050</sub>	
к	4	Вал	611672	32 <sub>-0,105</sub> <sup>-0,032</sup>	+0,018 -0,105
	14	Шпонка 32x18x180	ГОСТ 23360	32 <sub>-0,050</sub>	
Примечание - * 611593 – для дымососов ДН-21М; 03.8210.064 – для дымососов ДН-21МГМ; 03.8210.048 – для дымососов ДН-19М; 03.8210.066 – для дымососов ДН-19МГМ.					

# Карта дефектации и ремонта 1

Муфта упругая втулочно-пальцевая, поз.1, 2. рисунки 3, 4

Количество на изделие, компл. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
–	Трещины	Визуальный контроль	Замена	–	–
A	Задиры, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Зачистка в пределах допуска 2. Замена	1. Максимально-допустимый диаметр: 70,030 мм; 80,030 мм; 90 035 мм; 100,036 мм; 110,035 мм; 120,035 мм; 130,040 мм (в зависимости от типоразмера) 2. Шероховатость – не более 5 мкм	Нутромеры: НИ50–100–1; НИ100–160–1 Головка 1ИГ
A	Задиры, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Зачистка в пределах допуска 2 .Замена	1. Допустимый диаметр не более: I группа 130,040 мм II группа 110,035 мм 2. Шероховатость –не более 2,5 мкм	Нутrometer НИ 100–160Л Головка 1ИГ
B	Смятие	Визуальный контроль Контроль при-	1. Зачистка 2. Замена	1. Прилегание пальцев к поверхности Б не менее	–

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
		легания пальцев к поверхности «по краске»		85% площади. 2. Шероховатость – не более 5 мкм	
Г	Смятие кромок	Визуальный контроль Контроль калибром	1. Опиливание в пределах допуска на ширину паза 2. Увеличение паза долблением до следующего типоразмера. 3. Долбление нового паза на расстоянии не менее 0,25 длины окружности от старого	1. Допустимая ширина паза, не более: <u>I группа</u> $32^{+0,050}$ мм; <u>II группа</u> $28^{+0,045}$ мм 2. Допускается ширина увеличенного паза II группы $32^{+0,050}$ мм при условии установки шпонки соответствующего типоразмера 3. Допуск параллельности боковых граней и шпоночного паза относительно В–0,02 мм 4. Допуск симметричности 0,05 мм (для паза шириной 32 мм) и 0,045 мм (для паза шириной 28 мм). База – плоскость симметрий Б, проходящая через ось 5. Шероховатость – не более 5 мкм	Калибр пазовый Индикатор ИЧ 02кл.1
Д	Износ	Измерительный контроль	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимый диаметр – не более 72,30 мм 2. Шероховатость – не более 5 мкм	Нутrometer НИ 75
Е	Смятие кромок	Визуальный контроль	1. Опиливание в пределах допуска на ширину паза 2. Увеличение лаза долблением до следующего типоразмера.	1. Максимально допустимая ширина паза: 20,045 мм; 22,045 мм; 22,045 мм; 25,045 мм; 32,050 мм; 36,050 мм (в зави-	Калибр пазовый Индикатор 1МИГ


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
			3. Долбление нового паза на расстоянии не менее 0,25 длины окружности от стального	симости от типо-размера). 2. При изменении ширины паза до следующего типо-размера (из ряда: 22, 25, 28, 32, 36 мм) шпонку соответственно заменить 3. Допуск параллельности боковых граней шпоночного паза относительно А: 0,016 мм (для пазов размером 20–25 мм); 0,02 мм (для пазов размером 28–36 мм) Допуск симметричности паза 0,045 мм (для пазов шириной 20–28 мм) и 0,05 мм (для пазов шириной 32, 36 мм). База – плоскость симметрии А, проходящей через ось 4. Шероховатость – не более 5 мкм	

## Карта дефектации и ремонта 2

Палец, поз. 3, рисунки 3, 4

Количество на изделие, шт. – 10

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Повреждение резьбы	Визуальный контроль	1. Зачистка 2. Замена	Допускаются отдельные зачищенные вмятины и выкрашивания не более чем на двух нитках глубиной не более половины высоты профиля резьбы и не препятствующие навинчиванию гайки	–
Б	Смятие	Визуальный контроль  Контроль прилегания пальцев к конической поверхности полумуфты «по краске»	1. Зачистка 2. Замена	Прилегание пальцев к конической поверхности полумуфты не менее 85 % площади	–
В	Износ	Измерительный контроль	Замена при диаметре менее 37,84 мм	–	Микрометр МК 50-I

### Карта дефектации и ремонта 3

Вал, поз. 4 рисунки 3, 4

Количество на изделие, шт. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
–	Трещины	Визуальный контроль Контроль методом МПД	Замена	–	Дефектоскоп магнитный ПМД
А В Д Е Ж К Л	1. Забоины 2. Задиры 3. Риски 4. Износ 5. Увеличенное радиальное биение А, Е, Ж, К, Л относительно В и Д	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Зачистка в допустимых пределах диаметров при глубине повреждения не более 2 мм и суммарной площади не более 2 % от поверхности контролируемого участка	1. Допустимый диаметр: <u>I группа</u> А- $130^{+0,030}_{+0,04}$ мм; В- $150^{+0,030}_{+0,004}$ мм; Д- $160^{+0,030}_{+0,004}$ мм; Е- $180_{-0,26}$ мм; Ж- $150^{+0,030}_{+0,004}$ мм; К- $165_{-0,26}$ мм; Л- $140_{-0,26}$ мм	Микрометры: MRI125-0,002 MRI150-0,002 MRI200-0,002 Индикатор ИЧ 02 кл. 1 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1
			2. Напыление с последующей механической обработкой при диаметрах В, Д, Е, К, Л менее допустимых.	<u>II группа</u> А- $110^{+0,026}_{+0,003}$ мм В- $130^{+0,030}_{+0,004}$ мм Д- $150^{+0,030}_{+0,004}$ мм Е, К- $150_{-0,25}$ мм Ж- $120^{+0,026}_{+0,003}$ мм	

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
			3. Проточка Е, Л, К 4. Замена	Л–120 <sub>-0,23</sub> мм 2. Допуск радиального биения относительно В и Д: Е,К,Л – 0,05 мм; А,Ж – 0,03 мм 3. Шероховатость – не более: А,Ж – 2,5 мкм К – 5,0 мкм	
Б Г 3	Повреждение резьбы	Визуальный контроль	Зачистка	Допускаются выкрашивания менее половины высоты профиля резьбы не более чем на двух нитках, не препятствующие навинчиванию гайки	
И М	Смятие кромок	Визуальный контроль Контроль калибром	1. Опиливание в пределах допуска на ширину паза 2. Увеличение ширины паза фрезерованием до следующего типоразмера	1. Допустимая ширина паза, не более: <u>I группа</u> И–36 <sup>+0,050</sup> мм; М–32 <sup>+0,050</sup> мм <u>II группа</u> И–32 <sup>+0,050</sup> мм; М–28 <sup>+0,045</sup> мм	Калибр пазовый Индикатор ИЧ 02 кл.1
			3. Фрезерование нового паза на расстоянии не менее 0,25 длины окружности от старого	2. Допускается (при увеличении паза) ширина паза не более: <u>I группа</u> И–40 <sup>+0,050</sup> мм, <u>II группа</u> И–36 <sup>+0,050</sup> мм, М–32 <sup>+0,050</sup> мм при условии установки шпонки соответствующего типоразмера 3. Допуск параллельности боковых граней шпоночного паза относительно оси 0,02 мм. Допуск	


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
				симметричности паза 0,045 мм (для паза шириной 28 мм) и 0,050 мм (для пазов шириной 32–40 мм). База – плоскость симметрии, проходящая через ось 4. Шероховатость – не более 5 мкм	

#### Карта дефектации и ремонта 4

Корпус с крышкой корпуса, поз. 12, 6, рисунок 3

Количество на изделие, компл. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
–	Трещины	Визуальный контроль Контроль заливкой керосина	Замена	–	–
A	Неплотное прилегание деталей поз. 12 и 6 (при затянутых болтах)	Измерительный контроль	Шабрение	1. Зазор в разъёме между деталями поз. 12, 6 (при затянутых болтах) не более 0,03 мм	Нутромер НИ250–450–1 Головка 1ИГ Щуп 0,03–100 кл.1


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	-	-	-	2. Допустимый диаметр: Б- $320+0,057$ мм В- $340+0,057$ мм (контроль производить в трёх диаметральных направлениях через $60^\circ$ в двух – трёх сечениях) 3. Шероховатость, не более – 5 мкм	-
Б В	Забоины, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Шабрение А, Б, В 2. Растиривание в сборе (детали поз. 12 и 6) 3. Замена	1. Диаметры Б и В в допустимых пределах (см. требования после ремонта поверхности А) 2. Допуск соосности Б и В относительно их общей оси 0,05 мм (допуск зависимый) 3. Шероховатость не более: А – 5 мкм Б, В – 2,5 мкм	Нутромер НИ 250–450–1 Головка 1ИГ Индикатор ИЧ 02 кл.1

### Карта дефектации и ремонта 5

Корпус, крышка, поз. 9, 6, рисунок 4

Количество на изделие, компл. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
–	Трещины	Визуальный контроль Контроль заливкой керосина	Замена	–	–
A	Неплотное прилегание деталей поз. 9 и 6 (при затянутых болтах)	Измерительный контроль	Шабрение	1. Зазор в разъёме между деталями поз. 9 и 6 (при затянутых болтах) не более 0,03 мм 2. Допустимый диаметр: Б- $280^{+0,05}$ мм, В- $270^{+0,05}$ мм (контроль производить в трёх диаметральных направлениях через $60^\circ$ в двух-трех сечениях) 3. Шероховатость – не более 5 мкм	Нутrometer НИ 250-450-1 Головка 1ИГ Щуп 0,03-100 кл.1
B В	Забоины	1. Визуальный контроль 2. Измерительный контроль	1. Шабрение А, Б, В 2. Растворение в сборе (детали поз. 9 и 6) 3. Замена	1. Диаметры Б, В – в допустимых пределах (см. требования после ремонта поверхности А) 2. Шероховатость – не более: А – 5,0 мкм; Б, В – 2,5 мкм	Нутrometer НИ 250-450-1 Головка 1ИГ

## Карта дефектации и ремонта 6

Ступица, поз. 9, рисунок 3

Количество на изделие, шт. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Задиры, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	Наплавка с нагревом с последующей термо- и мехобработкой (но не более трех раз)	1. Допустимый диаметр $150^{+0,040}$ мм 2. Шероховатость, не более 2,5 мкм 3. Допуск торцового (радиального) бieniaия относительно оси А: Б–0,5 мм; В–0,2 мм	Нутромер НИ 175 Индикатор ИЧ 02 кл.1
Г	Смятие кромок	Визуальный контроль Контроль калибром	1. Опилование в пределах допуска на ширину паза 2. Увеличение паза долблением до следующего типоразмера 3. Долбление нового паза на расстоянии не менее 0,25 длины окружности от старого	1. Допустимая ширина паза – не более $36^{+0,050}$ мм 2. Допустимая ширина увеличенного паза $40^{+0,050}$ мм при условии установки шпонки соответствующего типоразмера 3. Допуск параллельности боковых граней шпоночного паза относительно оси 0,02 мм. Допуск симметричности паза 0,050 мм База – плоскость симметрии А 4. Шероховатость – не более 5 мкм	Калибр пазовый Индикатор ИЧ 02 кл.1

## Карта дефектации и ремонта 7

Крыльчатка, поз. 10, рисунок 3

Количество на изделие, шт. – 1

Нормы зазоров (натягов) – таблица 2



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Шов № 1 Шов № 2	Трешины	Внешний осмотр Контроль методом УЗД	Выборка с последующей заваркой и контролем УЗД	<u>Шов № 1</u> шов Т3 согласно ГОСТ 14771 – катет 8 (или шов Т3 согласно ГОСТ 5264 – катет 8)	Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 (2.1) Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1-1
–	–	–	–	<u>Шов № 2</u> Швы согласно рисунка 11, где для: <u>ДН-26</u> , <u>ДН-26ГМ</u> $a = 5 \pm 2 \text{ мм}$ $b = 12 \pm \frac{3}{2} \text{ мм}$ ,  <u>ДН-24</u> , <u>ДН-24ГМ</u> $a = 4 \pm 2 \text{ мм}$ $b = 11 \pm \frac{3}{2} \text{ мм}$ ,  <u>ДН-22</u> , <u>ДН-22ГМ</u> $a = 4 \pm 2 \text{ мм}$ $b = 10 \pm \frac{3}{2} \text{ мм}$	–
–	Деформация лопатки	Визуальный контроль	Замена лопатки	См. п. 7.3.1	–

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
–	Износ лопатки	Измерительный контроль	1. Наплавка 2. Замена лопатки при толщине основного металла менее 60%: <u>ДН-26</u> , <u>ДН-26ГМ</u> 7 мм; <u>ДН-24</u> , <u>ДН-24ГМ</u> 6 мм; <u>ДН-22</u> , <u>ДН-22ГМ</u> 5 мм, а также после трехкратной наплавки	1. На наплавленной поверхности не допускаются: поры, раковины диаметром более 2 мм, трещины 2. Толщина лопатки <u>ДН-26</u> , <u>ДН-26ГМ</u> 12 мм; <u>ДН-24</u> , <u>ДН-24ГМ</u> 10 мм; <u>ДН-22</u> , <u>ДН-22ГМ</u> 8 мм	–
–	Износ дисков	Измерительный контроль	Замена крыльчатки при толщине диска менее (85 %) <u>ДН-26</u> , <u>ДН-26ГМ</u> 17 мм; <u>ДН-24</u> , <u>ДН-24ГМ</u> <u>ДН-22</u> , <u>ДН-22ГМ</u> 14 мм, на площади свыше 50 % или при толщине диска покрывного менее (85 %) <u>ДН-26</u> , <u>ДН-26ГМ</u> 10 мм; <u>ДН-24</u> , <u>ДН-24ГМ</u> <u>ДН-22</u> , <u>ДН-22ГМ</u> 8,5 мм на указанной пло-	–	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1
А Б В Г Е Ж 3	Увеличенное радиальное (или торцовое) биение относи-	Измерительный контроль	1. Проточка при биении А, В, Ж более допустимого 2. Правка при биении 3 мм более допустимого 3. Замена лопатки	1. Допуск радиального (торцового) биения относительно Д: А, В ,Е, Ж-3 мм Б- 6 мм; Г- 7 мм;	Индикатор ИЧ 25 кл.1 Рулетка РОПК2-36НТ/1 Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1-1;


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	тельно Д		при биении Б более допустимого 4. Замена крыльчатки при биении Г, Е, З более допустимого.	3 –12 мм 2. При замене лопатки – см. п. 7.2, 7.1 3. Допустимый диаметр колеса не менее: <u>ДН-26,</u> <u>ДН-26ГМ</u> А, В–2614 мм <u>ДН-24,</u> <u>ДН-24ГМ</u> А, В–2415 мм <u>ДН-22,</u> <u>ДН-22ГМ</u> А, В–2215 мм 4. Допустимый диаметр Ж: <u>ДН-26,</u> <u>ДН-26ГМ</u> 1605 <sup>+3</sup> мм; <u>ДН-24,</u> <u>ДН-24ГМ</u> 1488 <sup>+3</sup> мм; <u>ДН-22,</u> <u>ДН-22ГМ</u> 1354 <sup>+4</sup> мм. 5. Толщина диска после проточки не менее 85% первоначальной (см. графу: "Заключение..." для дефекта: "Износ дисков") 6. Шероховатость – А, В, Ж, не более 20 мкм	ШЦ-III-2000-0,1-1

# Карта дефектации и ремонта 8

Колесо рабочее, поз. 8, рисунок 4

Количество на изделие, шт. – 14

## Нормы зазоров (натягов) – таблица 2



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Шов № 1 Шов № 2 Шов № 3	Трешины	Внешний осмотр Контроль методом УЗД	Выборка с последующей заваркой и контролем методом УЗД	<u>Шов № 1</u> Шов Т3 согласно ГОСТ 14771 – катет 8 (или шов Т3 согласно ГОСТ 5264 – катет 8 ). <u>Швы № 2, 3</u> Швы согласно рисунка 12	Дефектоскоп ультразвуковой УД2–12(2.1)
–	Деформация лопатки (дополнительной лопатки)	Визуальный контроль	Замена лопатки	См. п.7.3.1	
–	Износ лопатки (дополнительной лопатки)	Измерительный контроль	1. Наплавка 2. Замена лопатки при толщине основного металла менее 5 мм (60 %), а также после трехкратной наплавки	1. На наплавленной поверхности не допускаются: поры, раковины диаметром более 2 мм, трещины 2. Толщина лопатки (дополнительной лопатки) – 8 мм	Штангенциркуль ШЦ–1–125–0,1–1
–	Износ дисков	Измерительный контроль	Замена крыльчатки при толщине диска менее 12 мм (85 %) или диска покрывного менее 8,5 мм (85 %) на площади свыше 50 %	–	Штангенциркуль ШЦ–1–125–0,1–1
А Б В Г З И К	Увеличенное радиальное (или торцовое) биение относительно оси рабочего колеса	Измерительный контроль	1. Проточка при биении А, В, И более допустимого 2. Правка при биении И более допустимого 3. Замена лопатки при биении Б более допустимого 4. Замена крыльчатки при биении Г, З, К более до-	1. Допуск радиального (торцового) биения относительно оси рабочего колеса А, В, К – 3 мм, Б – 6 мм (для ДН–19М, ДН–19МГМ), Б – 5 мм (для ДН–21М, ДН–21МГМ), Г–7 мм, З – 10 мм (для ДН–19М, ДН–19МГМ), З – 11 мм (ДН–21М, ДН–21МГМ), И–2 мм 2. При замене лопатки см.	Штангенциркуль ШЦ–1–125–0,1–1. ШЦ–III–2000–0,1–1 Индикатор ИЧ 25 кл.1

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
			пустимого	<p>п. 7.3.1</p> <p>3. Допустимый диаметр колеса не менее:</p> <p><u>ДН-21М,</u>  <u>ДН-21МГМ</u>  2115 мм;</p> <p><u>ДН-19М,</u>  <u>ДН-19МГМ</u>  1916 мм</p> <p>4. Допустимый диаметр И:</p> <p><u>ДН-21М,</u>  <u>ДН-21МГМ</u>  1176<sup>+3</sup> мм</p> <p><u>ДН-19М,</u>  <u>ДН-19МГМ</u>  1061<sup>+3</sup> мм</p>	
				<p>5. Толщина диска после проточки не менее 12 мм</p> <p>6. Шероховатость А, В, И – не более 20 мкм</p>	
Д	Повреждение заклёпок	Простукивание молотком Визуальный контроль	Замена заклёпок	Заклёпка должна заполнять всё отверстие (при простукивании – отсутствие дребезжания). Головка заклёпки должна иметь правильную форму	
Е	Задиры, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	Наплавка с нагревом с последующей термо- и мехобработкой (но не более трех раз)	<p>1. Допустимый диаметр 120<sup>+0,035</sup> мм</p> <p>2. Допуск радиального (торцового) биения А, В, Г – см. л. 30,31 в графе "Технические требования после ремонта"</p> <p>3. Шероховатость – не более 2,5 мкм</p>	Нутромер НИ 175 Индикатор ИЧ 25 кл. 1
Ж	Смятие кромок	Визуальный контроль Контроль калибром	<p>1. Опиливание в пределах допуска на ширину паза</p> <p>2. Увеличение паза долблением до следующего типоразмера</p> <p>3. Долбление нового паза</p>	<p>1. Допустимая ширина паза 32<sup>+0,050</sup> мм</p> <p>2. Допустимая ширина увеличенного паза 36<sup>+0,050</sup> мм при условии установки шпонки соответствующего типоразмера</p> <p>3. Допуск параллельности боковых граней шпоночного паза относительно оси 0,02 мм.</p> <p>Допуск симметричности паза 0,050 мм</p> <p>База – плоскость симметрии</p>	Калибр пазовый Индикатор ИЧ 25 кл. 1

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
				E 4. Шероховатость – не более 5 мкм	

### 7.3 Требования к ходовой части и рабочему колесу

7.3.1 Лопатки, отобранные для замены изношенных, должны быть проверены по массе и профилю.

Отклонение профиля лопатки от шаблонов, указанных в таблице 3, должно быть не более 2 мм для лопаток дымососов I группы, а также дымососов ДН–21ГМ и ДН–21МГМ. Для дымососов ДН–19М, ДН–19МГМ – не более 3 мм.

Отклонение профиля лопатки дополнительной от шаблона не более 2 мм для дымососов ДН–21М, ДН–21МГМ и не более 3 мм – для дымососов ДН–19М, ДН–19МГМ.

Таблица 3

Типоразмер дымососа	Обозначение шаблона	
	Лопатки правой	Лопатки левой
	(лопатки дополнительной)	
ДН–26, ДН–26ГМ	189008	189006
ДН–24, ДН–24ГМ	610004	610002
ДН–22, ДН–22ГМ	188397	188387
ДГ–21М, ДН–21МГМ	611541 (611604)	611542 (611605)
ДН–19М, ДН–19МГМ	03.1492.052 (03.1492.054)	03.1492.053 (03.1492.055)

7.3.2 Устанавливать лопатки на крыльчатку необходимо одинаковые по массе на диаметрально противоположных сторонах (допустимая разница в массе не более 50 г).

Отклонение в шаге расположения лопаток не должно быть более 3 мм для дымососов ДН–19М, ДН–19МГМ и не более 5 мм для остальных дымососов.

Входные ( $35^\circ$ ) и выходные ( $40^\circ$ ) углы заменённых лопаток рабочих колёс не должны отличаться от указанных более чем на  $2^\circ$ .

Допуск перпендикулярности лопаток к диску (основному) 5 мм.

7.3.3 Крыльчатка должна быть заменена на новую после четырехкратного перелопачивания.

7.3.4 Сварной шов участка М (карты 7, 8) должен иметь плавный переход к сварному шву участка Н. Кромка лопатки должна быть заварена так, чтобы был обеспечен плавный переход к шву тыльной и рабочей поверхности лопатки.

7.3.5 Рабочие колеса, подвергавшиеся ремонту, должны быть статически сбалансираны. (Значение допустимого дисбаланса приведено в таблице 4). Корректирующая масса (не превышающая 1/400 массы рабочего колеса – см. таблицу 4) должна выполняться из листа стали 12ХМ по ТУ 14–1–642–73 толщиной не бо-

лее 9 мм и привариваться к наружной поверхности диска швом по ГОСТ 5264 – катетом, равным 0,8 толщины листа, по всему периметру.

Таблица 4

Типоразмер дымососа	Допустимый дисбаланс, не более, г.мм	Корректирующая масса не более, кг
ДН-26, ДН-26ГМ	78000	4,9
ДН-24, ДН-24ГМ	72000	3,6
ДН-22, ДН-22ГМ	66000	3,0
ДГ-21М, ДН-21МГМ	42000	2,4
ДН-19М, ДН-19МГМ	38000	2,1

7.3.6 Кольца резиновые 20 (см. рисунок 3) или 12 (см. рисунок 4) должны быть заменены на новые при величине наружного диаметра менее 70,1 мм и внутреннего – более 38,1 мм.

7.3.7 Смещение (под лёгкими ударами кувалды) крышки 6 (см. рисунки 3, 4) относительно корпуса 12,9 (соответственно) не должно быть более 0,05 мм (достичь качественной штифтовкой корпуса и крышки).

7.3.8 Зазор между основанием корпуса подшипников ходовой части и фундаментной плитой при незатянутых крепёжных болтах не должен превышать 0,15 мм (достичь шабрением или шлифованием поверхностей).

7.3.9 При сборке муфты должен быть обеспечен зазор  $5^{\pm 1}$  мм между деталями поз. 1 и 2 (см. рисунки 3, 4).

7.3.10 Змеевик 13 (см. рисунок 3) или 10 (см. рисунок 4) должен быть испытан на гидравлическую плотность давлением 0,588 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>).

7.3.11 Дополнительные требования к ходовой части I группы дымососов (см. рисунок 3).

7.3.11.1 При замене подшипников 5 кольцо распорное 15 должно быть подобрано (или подшлифовано) до размера:

$$\epsilon = (B - (\delta_1 + \delta_2) + 0,1) \pm 0,03 \text{ мм}, \quad (1)$$

где В – толщина кольца распорного 17 мм;

$\delta_1$  и  $\delta_2$  – осевое смещение внутреннего кольца каждого из подшипников 5 относительно наружного (проверяется перед сборкой под нагрузкой 15 кг), мм.

7.3.11.2 При затяжке болтов крышки 14 наружные кольца подшипников 5 должны быть прижаты к бурту, а наружное кольцо подшипников 7 не должно быть смещено относительно внутреннего в сторону крыльчатки более 1 мм (достигается подборкой компенсирующих колец 16 соответствующей толщины).

7.3.11.3 Зазор между кольцом компенсирующим 11 и крышкой 8 не должен быть более 0,5 мм (подгонку производить изменением толщины кольца компенсирующего 11).


7.3.11.4 Призонные болты, соединяющие ступицу с крыльчаткой, должны плотно прилегать к конической поверхности отверстий (достигается либо совместным развёртыванием ступицы и крыльчатки, либо заменой болта). Прилегание конической поверхности болта должно быть не менее 85 % площади (контроль осуществлять по краске).

7.3.11.5 Болты крепления ступицы и крыльчатки должны быть застопорены электросваркой по одной грани.

7.3.12 Дополнительные требования к ходовой части II группы дымососов (см. рисунок 4).

7.3.12.1 Зазор между крышкой 11 и подшипником 5 должен быть в пределах от 0,15 до 0,8 мм.


#### 7.4 Аппарат направляющий I группы дымососов (карты 9–12)



1—лопатка; 2—ролик направляющий; 3—ось; 4—планка; 5—ось; 6—палец; 7—втулка; 8—палец

Рисунок 5 – Аппарат направляющий I группы дымососов

## 7.5 Аппарат направляющий II группы дымососов (карты 9–12)



1—лопатка; 2—ролик направляющий; 3—ось; 4—планка; 5—ось; 6—палец; 7—втулка; 8—палец

Рисунок 6 – Аппарат направляющий II группы дымососов

Таблица 5 – Нормы зазоров и натягов


Обозначение сопряжения	Позиция со- прягаемой ча- сти	Наименование со- прягаемой состав- ной части	Обозначение со- ставной части	Размер по чер- тежу, мм	Зазор (+), натяг (-), мм	
					допустимый по- сле капитально- го ремонта	
	7	Втулка	87858	$30^{+0,21}$		
a					+0,16	+0,58
	6	Палец	* <sup>)</sup>	$30^{-0,16}_{-0,37}$		
	2	Ролик направляю- щий	<u>03.5641.002</u> 22446	$25^{+0,14}$		
б					+0,07	+0,35
	3(5)	Ось	<u>03.4460.002</u> 180044 <u>03.4101.029</u> 180046	$25^{-0,07}_{-0,21}$		
Примечание - *) 03149-02 – для дымососов ДН-26, ДН-26ГМ; 603149-01 – для дымососов ДН-24, ДН-24ГМ, ДН-22, ДН-22ГМ; 03149 – для дымососов ДН-21М, ДН-21МГМ, ДН-19М, ДА-19МГМ						

## Карта дефектации и ремонта 9

Лопатка в сборе с пальцами, поз. 1, 6, 8, рисунки 5, 6

Количество на изделие, шт. – 12 (8)

Нормы зазоров (натягов) – таблица 5




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Износ (более 50 % толщины)	Измерительный контроль	Замена при толщине листа: <u>I группа</u> – менее 5 мм <u>II группа</u> – менее 3 мм	–	Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1-1
Б	Забоины, задиры, риски, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимый диаметр – не менее 29,63 мм 2. Шероховатость – не более 20 мкм	Скоба СИ 50
№ 1	Трешины	Внешний осмотр	Выборка с последующей заваркой	Шов Н1 согласно ГОСТ 5264 – катет 5 или шов Н1 согласно ГОСТ 14771 – катет 5	Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1-1

Карта дефектации и ремонта 10

Ролик направляющий, поз. 2, рисунки 5, 6

Количество на изделие, шт. – 6 (4)

Нормы зазоров (натягов) – таблица 5




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Задиры, забоины, износ	Визуальный контроль Измерительный контроль	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимый диаметр, не более 25,14 мм 2. Шероховатость, не более 10 мкм	Нутромер НИ 18-50-I
Б	Износ	Измерительный контроль	Замена при "в" более 14 мм	–	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-1

Карта дефектации и ремонта 11

Планка, поз. 4, рисунки 5, 6

Количество на изделие, шт. – 12 (8)

Нормы зазоров (натягов) – таблица 5




Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Задиры, забоины, износ	Измерительный контроль Визуальный контроль	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимая ширина (в) паза – не более 21,3 мм 2. Шероховатость – не более 80 мкм	Нутромер НИ I8-50-I

## Карта дефектации и ремонта 12

Ось, поз. 3, 5 рисунки 5, 6

Количество на изделие, шт. – 12 (8)

Нормы зазоров (натягов) – таблица 5



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Износ	Измерительный контроль	Замена при диаметре менее 24,79 мм	–	Скоба СИ50

### 7.6 Требования к направляющему аппарату (см. рисунки 5, 6)

7.6.1 Произвольное отклонение кромок лопаток более 10 мм в связи с увеличенными зазорами в элементах привода поворота лопаток не допускается.

7.6.2 Зазор между смежными лопатками при их полном закрытии должен быть в пределах от 1 до 8 мм; зазор между лопатками и корпусом не должен превышать 10 мм. Разница в зазорах на одном и том же направляющем аппарате не должна превышать 4 мм.

7.6.3 После ремонта и сборки должны быть обеспечены:

- синхронность поворота всех лопаток в интервале от полного открытия до полного закрытия, при этом разница в углах поворота отдельных лопаток не должна превышать трёх градусов;
- возможность поворота лопаток от полного открытия до полного закрытия при воздействии вручную на механизм привода.

7.6.4 При закрытом направляющем аппарате на пальцах 6 должна быть нанесена риска глубиной от 0,5 до 1,0 мм согласно рисункам 5 и 6.

7.6.5 При сборке ролики должны быть смазаны смазкой 3Т5/5-5 по ГОСТ 19537 через соответствующие отверстия в осях 3 и 5.

## **7.7 Улитка**

7.7.1 В проточной части улитки не допускаются перепады по направлению движения среды более 4 мм.

Допускаются единичные местные перепады против потока, не превышающие 2 мм.

7.7.2 Изношенные участки стенок улиток (корпусов), всасывающих карманов всех типов дымососов подлежат замене при их износе более 40 % от первоначальной толщины.

## **8 Требования к сборке и отремонтированному изделию**

8.1 После окончательной сборки ротор должен легко проворачиваться от руки при одинаковом усилии в интервале полного оборота.

8.2 Зазоры между рабочим колесом 3 и кольцом 6 (7) должны соответствовать значениям, приведённым на рисунке I (для I группы дымососов) и рисунке 2 (для II группы дымососов).

8.3 Разница зазоров между рабочим колесом 3 и кольцом 6 (7) – (см. рисунки 1, 2) в радиальном направлении в диаметрально противоположных точках должна быть в пределах от 2 до 3 мм, в горизонтальном направлении указанные зазоры должны быть равны.

8.4 Лопатки направляющего аппарата должны закручивать поток по направлению вращения рабочего колеса.

8.5 Центровка осей ротора дымососа и электродвигателя считается удовлетворительной, если неравномерность радиального и осевого зазоров при центровке по полумуфтам не превышает 0,1 мм.

8.6 Ротор должен быть динамически сбалансирован по ГОСТ ИСО 1940-1.

8.7 Заливка масла в корпус подшипников должна производиться через фильтрующую сетку до верхней отметки маслоуказателя.

Для смазки подшипников применять:

– для I группы дымососов – масло турбинное И-20А по ГОСТ 20799 или турбинное Т<sub>22</sub> по ГОСТ 32;

– для II группы дымососов – масло турбинное Тп-30 по ГОСТ 9972 или Тп-22С по ТУ 38.101.821.

8.8 Окраска дымососа должна быть восстановлена согласно ОСТ 108.982.101-83 [1].

## **9 Испытания и показатели качества отремонтированных дымососов**

Объёмы, методы испытаний и сравнения показателей качества отремонтированных дымососов с их нормативными и доремонтными значениями определяются и производятся в соответствии с разделом 9 СТО 70238424.27.060.01.002-2009.

## **10 Требования к обеспечению безопасности**

Требования к обеспечению безопасности определяются в соответствии с разделом 10 СТО 70238424.27.060.01.002–2009.

## **11 Оценка соответствия**

11.1 Оценка соответствия соблюдения технических требований, объема и методов дефектации, способов ремонта, методов контроля и испытаний к составным частям и дымососу в целом нормам и требованиям настоящего стандарта осуществляется в форме контроля в процессе ремонта и при приемке в эксплуатацию.

11.2 В процессе ремонта производится контроль за выполнением требований настоящего стандарта к составным частям и дымососу в целом при производстве ремонтных работ, выполнении технологических операций ремонта и поузловых испытаниях.

При приемке в эксплуатацию отремонтированных дымососов производится контроль результатов приемо-сдаточных испытаний, работы в период подконтрольной эксплуатации, показателей качества, установленных оценок качества отремонтированных дымососов и выполненных ремонтных работ.

11.3 Результаты оценки соответствия характеризуются оценками качества отремонтированного дымососа и выполненных ремонтных работ.

11.4 Контроль соблюдения норм и требований настоящего стандарта осуществляют органы (Департаменты, подразделения, службы), определяемые генерирующей компанией.

11.5 Контроль соблюдения норм и требований настоящего стандарта осуществляется по правилам и в порядке, установленном генерирующей компанией.

**Приложение А**  
**(обязательное)**  
**Допускаемые замены материалов**

Таблица А.1

Позиция	Наименование составной части	Обозначение составной части	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
—	<b>Ходовая часть (I группы дымососов)</b>	<u>03.8216.035</u> 610590		
1	Полумуфта моторная	СТП 30.5681.405	35 Л	СЧ 20
2	Полумуфта ведомая	СТП 32.5681.405	35 Л	СЧ 20
3	Палец 38	СТП 30.4126.038	Сталь 35	—
20	Кольцо резиновое 38	СТП 36.7341.038	Резиновая смесь 4004	—
4	Вал	610583	Сталь 35	—
18	Шпонка 36x20x200	ГОСТ 23360	Сталь 35	Сталь 20Х13
19	Шпонка 32x18x200	ГОСТ 23360	Сталь 35	Сталь 20Х13
12	Корпус	610587	СЧ 18	СЧ 20, СЧ 25
6	Крышка корпуса	182345	СЧ 18	СЧ 20, СЧ 25
17	Кольцо распорное Ø150	86015	ВСт3кп3	Сталь 20
9	Ступица	610233	25 Л	30Л, 35Л
10	Крыльчатка	<u>ДН-26</u> 610244 (610242) <u>ДН-26ГМ</u> 610627 (610627-01) <u>ДН-24</u> 610229 (610236) <u>ДН-24ГМ</u> 610659 (610659-01) <u>ДН-22</u> 610227 (610223) <u>ДН-22ГМ</u> 610661 (610661-01)		
—	Лопатка	<u>ДН-26, ДН-26ГМ</u> 189009 (189006)	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>ДН-24, ДН-24ГМ</u> 610004 (610002)	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>ДН-22, ДН-22ГМ</u> 188397 (188387)	ВСт3кп3	ВСт3сп
—	Диск покрывной	<u>189005</u> ( <u>ДН-26, ДН-26ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>610001</u> ( <u>ДН-24, ДН-24ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>188389</u> ( <u>ДН-22, ДН-22ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
—	Диск	<u>610246</u> ( <u>ДН-26, ДН-26ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>610231</u> ( <u>ДН-24, ДН-24ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
		<u>610230</u> ( <u>ДН-22, ДН-22ГМ</u> )	ВСт3сп5	ВСт3сп
—	Болт призонный	<u>86685</u>	Сталь 35	—
	<b>Ходовая часть (II группа дымососов)</b>	611670		
1	Полумуфта моторная	СТП30.5681-405	35 Л	СЧ 20

Позиция	Наименование составной части	Обозначение составной части	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
2	Полумуфта ведомая	СТП32.5681-405	35 Л	СЧ 20
3	Палец 38	СТП30.4126.038	Сталь 35	—
12	Кольцо резиновое 38	СТП-36.7341.038	Резиновая смесь 4004	—
4	Вал	611672	ВСт5сп2	Сталь 35
13	Шпонка 28x16x180	ГОСТ 23360	Сталь 35	Сталь 20Х13
14	Шпонка 32x18x180	ГОСТ 23360	Сталь 35	Сталь 20Х13
6	Крышка	611678	СЧ 18	СЧ 20, СЧ 25
9	Корпус	611675	СЧ 18	СЧ 20, СЧ 25
8	Колесо рабочее (ДН-21М, ДН-21ГМ)	611593.03.210.064		
—	Ступица	611603	25 Л	30Л, 35Л
—	Лопатка	611541 (611542)	ВСт3кп3	Сталь 20
—	Лопатка дополнительная	611604 (611605)	ВСт3кп3	Сталь 20
—	Диск	611544	ВСт3сп5	ВСт3сп
—	Диск покрывной	611543	ВСт3сп5	ВСт3сп
8	Колесо рабочее (ДН-19М, ДН-19ГМ)	03.8210.048, 03.8210.066		
—	Ступица	611603	25 Л	30Л, 35Л
—	Лопатка	03.1492.052 (03.1492.053)	ВСт3кп3	Сталь 20
—	Лопатка дополнительная	03.1492.054 (03.1492.055)	ВСт3кп3	Сталь 20
—	Диск	03.5201.192	ВСт3сп5	ВСт3сп
—	Диск покрывной	03.3684.009	ВСт3сп5	ВСт3сп
	Аппарат направляющий	03.8262.020.04 603154-05 03.8262.020.02 503154-02 03.8262.020 603154	(ДН-26, ДН-26ГМ) (ДН-24, ДН-24ГМ) (ДН-22, ДН-22ГМ)	
1	Лопатка	610329-03 (ДН-26, ДН-26ГМ)	ВСт3кп3	Сталь 20
		610329-01 (ДН-24, ДН-24ГМ)	ВСт3кп3	Сталь 20
		610329 (ДН-22, ДН-22ГМ)	ВСт3кп3	Сталь 20
2	Ролик направляющий	03.5641.002 32446	СЧ 15	СЧ18, СЧ20
3	Ось	03.4460.002 180046	ВСт4кп2	Сталь 35
5	Ось	03.4101.029 180044	ВСт4кп2	Сталь 35
6	Палец	603149-02 (ДН-26, ДН-26ГМ)	ВСт4кп2	ВСт4пс
		603149-01 (ДН-24, ДН-24ГМ, ДН-22, ДН-22ГМ)	ВСт4кп2	ВСт4пс
8	Палец	603149-02 (ДН-26, ДН-26ГМ)	ВСт4кп2	ВСт4пс
		603149-01 (ДН-24, ДН-24ГМ, ДН-22, ДН-22ГМ)	ВСт4кп2	ВСт4пс
—	Аппарат направляющий	03.8262.017 (ДН-19М, ДН-19ГМ) 03.8262.012 (ДН-21М, ДН-21ГМ)		

Позиция	Наименование составной части	Обозначение составной части	Марка материала по стандарту или ТУ															
			по чертежу	заменителя														
1	Лопатка	<u>611616</u> <u>(ДН-21М, ДН-21МГМ)</u> <u>03.3452.105</u> <u>(ДН-19М, ДН-19МГМ)</u>	ВСтЗкп3 ВСтЗкп3	Сталь 20 Сталь 20														
2	Ролик направляющий	<u>03.5641.002</u> <u>(22446)</u>	СЧ 15	СЧ18, СЧ20														
3	Ось	<u>03.4460.002</u> <u>(180046)</u>	Сталь 35	ВСт4кп2														
5	Ось	<u>03.4101.029</u> <u>(180044)</u>	Сталь 35	ВСт4кп2														
6	Палец	<u>610623-02</u>	ВСт4кп2	ВСт4пс														
8	Палец	<u>603149</u>	ВСт4кп2	ВСт4пс														
<p>Примечания:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ВСт4кп2, ВСт4пс</td> <td style="width: 50%;">ГОСТ 535</td> </tr> <tr> <td>25Л, 30Л, 35Л</td> <td>ГОСТ 977</td> </tr> <tr> <td>Сталь 35</td> <td>ГОСТ 1050</td> </tr> <tr> <td>СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ25</td> <td>ГОСТ 1412</td> </tr> <tr> <td>Сталь 20Х13</td> <td>ГОСТ 5632</td> </tr> <tr> <td>ВСтЗкп3, ВСтЗсп3 ВСтЗсп</td> <td>ГОСТ 19903</td> </tr> <tr> <td>Резиновая смесь 4004</td> <td>ТУ 38-105.376-82</td> </tr> </table> <p>Обозначение составной части, указанной в скобках, относится к дымососам левого вращения.</p>					ВСт4кп2, ВСт4пс	ГОСТ 535	25Л, 30Л, 35Л	ГОСТ 977	Сталь 35	ГОСТ 1050	СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ25	ГОСТ 1412	Сталь 20Х13	ГОСТ 5632	ВСтЗкп3, ВСтЗсп3 ВСтЗсп	ГОСТ 19903	Резиновая смесь 4004	ТУ 38-105.376-82
ВСт4кп2, ВСт4пс	ГОСТ 535																	
25Л, 30Л, 35Л	ГОСТ 977																	
Сталь 35	ГОСТ 1050																	
СЧ15, СЧ18, СЧ20, СЧ25	ГОСТ 1412																	
Сталь 20Х13	ГОСТ 5632																	
ВСтЗкп3, ВСтЗсп3 ВСтЗсп	ГОСТ 19903																	
Резиновая смесь 4004	ТУ 38-105.376-82																	

## Приложение Б (обязательное)

### Номенклатура деталей, заменяемых независимо от их состояния

Таблица Б.1

Наименование составной части	Обозначение	Количество на изделие, шт. (кг)
<b>I группа</b>		
Дымососы ДН–26, ДН–26ГМ	03.8200.142 (правый) 03.8200.143 (левый)	
Улитка ( $Y = 0^\circ \dots 105^\circ$ ):		
Прокладка Двн=2040 мм, Дн = 2166 мм	Картон асбестовый КАОН–1–2 ГОСТ 2850	1(1,2)
Прокладка 2x100x15800мм Дымососы ДН–24, ДН–24ГМ	То же 03.8200.140(правый) 03.8200.141(левый)	1(4,7)
Улитка ( $Y = 0^\circ \dots 105^\circ$ ):		
Прокладка Двн=1830 мм Дн=1956 мм	Картон асбестовый КАОН–1–2 ГОСТ 2850	1(1,1)
Прокладка 2x100x16400 мм Дымососы ДН –22, ДН –22ГМ	То же 03.8200.138(правый) 03.8200.139(левый)	1(4,25)
Улитка ( $Y = 0^\circ \dots 105^\circ$ ):		
Прокладка Двн=1660 мм, Дн=1806 мм	Картон асбестовый КАОН–1–2 ГОСТ 2850	1(1,4)
Прокладка 2x100x16800 мм	То же	1(4,7)
Ходовая часть	<u>03.8216.035</u> 610590	—
Прокладка $\delta=0,5$ мм, $D=36$ мм, $d=2$ мм	Картон А ГОСТ 9347	2(0,002)
Прокладка $\delta=0,5$ мм, $D=440$ мм, $d = 340$ мм	То же	1(0,025)
Прокладка $\delta=0,5$ мм, $D=420$ мм, $d=320$ мм	— " —	1(0,023)
Набивка сальника 13x13x1500мм	Набивка асбестовая плетёная АПР ГОСТ 5152	(1,017)
Шайба стопорная 145	ГОСТ 11371	2
То же, 160	ГОСТ 11371	1
Шплинт 6,3x63	ГОСТ 397	4
Кольцо подкладное 45x28x2	СТП30.7341.117	1
Кольцо резиновое 38	03.7341.038	40
<b>II группа</b>		
<b>Дымососы ДН–21М, ДН–21МГМ</b>	3.8200.223 (правый) 03.8200.224 (левый)	
Улитка ( $Y = 0^\circ \dots 105^\circ$ ):		
Прокладка Двн=1424 мм, Дн=1550 мм	Картон асбестовый КАОН–1–2 ГОСТ 2850	2(1,9)
Прокладка 2x100x11500 мм Дымососы ДН–19М, ДН–19МГМ	То же 03.8200.221 (правый) 03.8200.222 (левый)	1(5)
Улитка ( $Y = 0^\circ \dots 105^\circ$ ):		
Прокладка Двн=1235 мм, Дн=1375 мм	Картон асбестовый КАОН–1–2 ГОСТ 2850	2(1,6)

Наименование составной части	Обозначение	Количество на изделие, шт. (кг)
Прокладка 2x100x7000 мм	То же	1(1,68)
Ходовая часть	611670	—
Прокладка $\delta = 0,5$ мм, $D_n=36$ мм, $d=22$ мм	Картон А ГОСТ 9347	2(0,002)
Прокладка $\delta = 0,5$ мм, $D_n=380$ мм, $d = 280$ мм	Картон А ГОСТ 9347	1(0,21)
Прокладка $\delta = 0,5$ мм, $D_n=370$ мм, $d = 270$ мм	Картон А ГОСТ 9347	1(0,20)
Набивка сальника 13x13x1000 мм	Набивка асбестовая плетёная АПР ГОСТ 5152	1(0,12)
Шайба стопорная 115	ГОСТ 11371	1
Шайба стопорная 125	ГОСТ 11371	1
То же, 145	ГОСТ 11371	1
Шплинт 6,3x63	ГОСТ 397	4
Кольцо подкладное 45x28x2	СТП30.7341.117	1
Кольцо резиновое 38	СТП36.7341.038	40
Кольцо 10x60x55	610341	1

## Приложение В (рекомендуемое)

### Перечень средств измерения, упомянутых в стандарте

Таблица В.1

Наименование средств измерения, ГОСТ, ТУ	Условное обозначение
Нутромер ГОСТ 10	НМ 75
	НМ 175
	НМ 1250
Штангенциркуль ГОСТ 166	ШЦ-I-125-0,1-1
	ШЦ-III-2000-0,1
Индикатор ГОСТ 577	ИЧ 02 кл.1
	ИЧ 25 кл.1
Нутромер ГОСТ 868	НИ 18-50-I
	НИ 50/100-I
	НИ 100-160-I
	НИ 250-450-1
Микрометр ГОСТ 4381	МРИ 125-0,002
	МРИ 150-0,002
	МРИ 200-0,002
Микрометр ГОСТ 6507	МК 50-1
Рулетка ГОСТ 7502	РОПК2-35НТ/1
Индикатор ГОСТ 9696	1МИГ
Скоба ГОСТ 11098	СИ50
Головка ГОСТ 18833	1МГ
Калибр пазовый ГОСТ 24121	
Щуп 0,03-100 кл.1 ТУ2-034-022.1197-011-91	
Дефектоскоп магнитный ТУ25-06-1604-79	ПМД
То же ультразвуковой ТУ25-06.1668-86	УД2-12(2.1)
Шаблоны ПО "Сибэнергомаш"	
Черт. 189008, 189006, 610004, 610002, 188397, 188387, 611541, 611542, 03.1492, 0.52, 03.1492.053, 611604, 611605, 03.1492.052, 03.1492.053, 611604, 611605, 03.1492.054, 03.1492.055	

## **Библиография**

[1] ОСТ 108.982.101–83 Временная противокоррозионная защита изделий котлостроения. Покрытия лакокрасочные. Технические требования

УДК

ОКС

03.080.10

ОКП 31 1342 8

03.120

27.060.30

Ключевые слова: дымососы центробежные одностороннего всасывания, качество ремонта, технические условия

Руководитель организации – разработчика  
ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»  
Генеральный директор

А.В. Гондарь

Руководитель разработки  
Заместитель генерального директора

Ю.В. Трофимов

Исполнители  
Главный специалист  
Главный конструктор проекта

Ю.П. Косинов  
Б.Е. Сегин